

N	საიდან	შემომავალი	მომხმარებელი	ძაბვა	სიმძლავრე			COSφ	დენი	გამავალი ამომრთველი	კაბელი		
					საანგარიშო	DF	მოთხოვნილი		ა		სიგრძე, მ	კვეთი	ტიპი
					KW								
1	MDB	pDB	შემყვანი	380	98	0.8	78.4	0.9	166.1	3P C 200 ა			
2	pDB	EF-2	გამწოვი ვენტილატორი	220	0.17	0.8	0.136	0.9	0.85	1P C 10 ა	29	3X1.5	NHXMH-J
3	pDB	U.C	Ultrasonic Cleaner	220	4.2	0.8	3.36	0.9	21.21	1P C 25 ა	26	3X4	NHXMH-J
4	pDB	D.H	DRY HEAT	220	3	0.8	2.4	0.9	15.15	1P C 20 ა	24	3X4	NHXMH-J
5	pDB	P.S	პლანჟური სტერილიზატორი	220	4.3	0.8	3.44	0.9	21.71	1P C 25 ა	29	3X4	NHXMH-J
6	pDB	FCU	ფენქილი	220	0.07	0.8	0.056	0.9	0.35	1P C 10 ა	20	3X1.5	NHXMH-J
7	pDB	S.S-1	ორთქლის სტერილიზატორი	380	32	0.8	25.6	0.9	54.23	3P C 63 ა	20	5X10	N2XH-J
8	pDB	S.S-2	ორთქლის სტერილიზატორი	380	32	0.8	25.6	0.9	54.23	3P C 63 ა	20	5X10	N2XH-J
9	pDB	AHU-1	AHU-1	380	19	0.8	15.2	0.9	34.54	3P C 40 ა	18	5X6	N2XH-J
10	pDB	D.C	DRY Cab	380	3	0.8	2.4	0.9	5.08	3P C 10 ა	15	5X1.5	NHXMH-J

