

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის  
კომერციულ დირექტორს,  
ბატონ გიორგი სვანიშვილს

ვაკე-საბურთალოს რაიონის  
ბიზნეს ცენტრის მენეჯერის,  
კახა წამალაიძის

### სამსახურეობრივი ბარათი

განცხადების IN22-0734412 პასუხად გაცნობებთ, რომ ქავთარაძის ქ.#44-ში მდებარე კორპუსის  
d=200მმ., h=2მ. წყალარინების ქსელი დაერთებულია ქავთარაძის ქუჩაზე გამავალ d=500მმ.,  $\Phi=4,50$ მ.  
წყალარინების ქსელზე. დ=200მმ. ქსელი არის ჩაკეცილი და შესაცვლელია სქემატური ნახაზის  
მიხედვით.

რაც შეეხება წყალსადენის ქსელს, ქავთარაძის ქ.#60-თან დაზიანებულია დ=150მმ. წყალსადენის  
ქსელი. გაცხელების კოდი: 631311

გთხოვთ, წერილი გადააწეროთ შესაბამის სამსახურებს.

პატრვისცემით,

ვაკე-საბურთალოს რაიონის  
ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი კახა წამალაიძე

წყალსადენის და წყალარინების სისტემების  
სამსახურის უფროსი ინჟინერი დავით მაისაშვილი

შემსრულებელი:  
სერგო ჯანიაშვილი  
ტელ: 599 85 42 36  
თარიღი: 06.01.2023





