

## მძღვანელობის აზრი №03

ზუგდიდი

19 მაისი 2022 წელი

ექსპერტის დამკვეთი: ს.ს “ევექსის პოსპიტლები ”

ობიექტის(სამუშაოს) დასახელება: ქალაქი ზუგდიდი, კგამსახურდიას ქუჩა №206-ში ლიფტის შახტის პროექტის ტექნიკური რეგლამენტი “მისაწვდომების ეროვნული სტანდარტები „-ს საფუძველზე შემ პირთათვის მისწვდომობის შეფასება.

წარმოდგენილი მასალები: ს.ს “ევექსის პოსპიტლები ”- ის მიერ წარმოდგენილი იყო შ.ა.ს “პროფესიონალი -33” –ის მიერ შესრულებული ლიფტის შახტის სამშენებლო დოკუმენტაცია.

პროექტის საერთო დახასიათება: საპროექტო შენობის კონსტრუქციები წარმოდგენილია როგორც ლითონის კონსტრუქციებისა და სენდვიჩპანელების ანაწყობი, სიმაღლე მიწის დონიდან 19, მეტრი, მოშენების ფართობი 8,20კვ.მ, სახურავი მეტალო -კრამიტის ფურცლებისაგან რომლების მოწყობლი არიან ლითონის კონსტრუქციებზე.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255 2019 წლის 31 მაისის “მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ”-ს თანახმად საპროექტო ობიექტი განიხილება როგორც III კლასის შენობა.

### 1. მოთხოვნები ლიფტის ბაქნისადმი

ლიფტის გამოსაძახებელი ლილაკები მდებარეობენ 1,2 მ სიმაღლეზე, ხილული სიგნალების სიმაღლე 1,8 მეტრია, ლილაკების ზომა ყველა მიმართულებით 20 მმ-ია, ხილული სიგნალების ზომა არა ნაკლებ 64 -მმ-ია, სართულის ამღვნიშვნელები მოწყობილია ამობურცული ნიშნებით და ბრიალით რომლის ზომები 50 მმ-ია. გამოძახების სამართავებთან მოწყობილია თავისუფალი სივრცე. ლიფტის მახასიათებლებიდან ჩანს რომ ლიფტი იმართება ავტომატიურად. 407.1 და 407.2 ქვეთავის მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია.

### 2. ლიფტის კართან დაკავშირებული მოთხოვნები

პროექტში მოყვანილი ლიფტის მახასიათებლების მიხედვით, კარები თარაზულად მოსიარულე ტიპისაა, ლიფტისა და შახტის კარები ავტომატიურად იხურება და იღება, 407.3 ქვეთავის მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია.

### 3. ლიფტის კაბინისადმი მოთხოვნები

გამოყენებული ლიფტის კარის ზომა 1200 მმ -ია, კაბინის ზომები კი 1400X2400მმ-ია, კაბინის ზომები შეესაბამება 407.4.1 ცხრილის მოთხოვნებს, 407.4 ქვეთავის მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია.

**ექსპერტიზის დასკვნა:**

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია რომ, ქალაქი ზუგდიდი,  
კამისახურდიას ქუჩა №206-ში ლიფტის შახტის პროექტი შესაბამისობაშია ტექნიკური  
რეგლამენტი „მისაწვდომების ეროვნული სტანდარტები“-ის მოთხოვნებთან და ეძლევა  
დადებითი შეფასება.

არქიტექტორი


/ლ.ხასაია/

თარიღი: 19.05.2022



საქართველო

დიპლომი ზა № 016282



მიეცა ლიდურ გუბინის ქ.  
ქ. ა. ს. ა. რ. ა. ს.

მასზე, რომ ის 1992 წელს შევიღა თამადამის  
აკადემიური და მძრვებლობის  
აღსატოზო დოკუმენტი

და 1996 წელს მიმღებდა აკადემიური დოკუმენტი  
სრული კურსი

აკადემიური დოკუმენტი სპეციალობით.  
სახელმწიფო საგამოცემო მისიის 1997 წლის  
22 იანვრის გადაწყვეტილებით  
დაუ ხატავის მიენიჭა

აკადემიური დოკუმენტი

კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცემო აზრი

ოუკრონი  
მდგანი

28 იანვრი 1997 წ.


მუნიციპალიტეტის მინისტრი

საქართველოს მინისტრი

არქიტექტორ ლევან ხასაძის მიერ შესრულებული  
სამუშაოების ჩამონათვალი

- ზუგდიდი, ქუჩა პ. გამსახურდია II შესახევევი. აფხაზეთიდან, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ზუგდიდის პოლიკლინიკის პროექტი.
- ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი №45-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო ორგანიზაციების—გუბერნატორის ადმინისტრაციის ოთახების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროექტი.
- ზუგდიდი, ქუჩა რუსთაველი №150. სავაჭრო ობიექტის პროექტი.
- ზუგდიდი, ქუჩა რუსთაველი №101. საოფისე შენობის პროექტი.
- ზუგდიდი, ქუჩა გამარჯვება №9. სავაჭრო ობიექტის რეკონსტრუქციის პროექტი.
- ანაკლია, ს.კ. 42.30.42.335. სასტუმროს პროექტი.
- ანაკლია, ქუჩა რევაზ ესართია. სასტუმროს პროექტი.
- წალენჯიხა, ქუჩა სალია. სავაჭრო ცენტრის "დემო" პროექტი.
- ზუგდიდი, სოფ. ჭითაწყარი ს.კ. 43.14.41.821. ავტოტესტცენტრის პროექტი.

არქიტექტორი:



/ლევან ხასაძა/.