თბილისი 2023	ფორმატი ა 3

მე-2 სართულის გეგმა საავენტილაციო სისტემების დატანით
მ-ბი 1:110


ფირმა" Mitsubishi "-ს კანალური
კონდიციონერი PEFY-P50VMM-E
W=5.6 kW, Q=6.3kW, L=800m3/h,
(h)295x935x700mm, Pa=100Pa, N=0.20kW,
U=220-240v, Noise=31-38dB(A), P=33.0 kg
ფირმა " Mitsubishi "-ს კანალური
კონდიციონერი PEFY-P140VMM-E
W=16.0 kW, Q=18.0kW, L=2000m3/h,
(h)325x1415x740mm, Pa=130Pa, N=0.42 kW,
U=220-240v, Noise=42-46dB(A), P=70.0 kg
ფირმა " Mitsubishi "-ს
კანალური კონდიციონერი
PEFY-P50VMM-E
W=5.6 kW, Q=6.3kW, L=800m3/h,
(h)295x935x700mm, Pa=100Pa,
N=0.20kW, U=220-240v,
Noise=31-38dB(A), P=33.0 kg
ამოსვლა 1-ლი სართულიდან L=800 (600x200)
ამოსვლა 1-ლი სართულიდან L=800 (600x200)
L=800 (600x150)
L=440 (400x150)
L=200 (200x150)
L=800 (600x150)
L=440 (400x150)
L=2000 (900x250)
L=2000 (1200x200)
L=2000 (700x300)
L=200 (200x150)
L=200 (200x150)
L=200 (200x150)
L=1500 (900x200)
L=1300 (700x200)
L=2000 (1200x200)
L=2000 (700x200)
L=1100 (600x200)
L=920 (500x200)
L=520 (300x200)
L=200 (150x150)
L=200 (150x300)
L=200 (150x300)
L=200 (200x150)
L=200 (200x150)
L=200 (200x150