

ტენდერი: ქ. რუსთავი, მზის ელექტროსადგურის ტერიტორიის შეღობვა და განათების მოწყობის სამუშაოებზე

გამოცხადების თარიღი: 06 ივნისი, 2025

შეღობვის და განათებისათვის საჭირო მასალების ჩამონათვალი

#	მასალა	შენიშვნა
1	ფოლადის მილკვადრატი	40×40×2500 მმ; სისქე 2მმ, უნდა იყვეს შეღებვადი
2	მოთუთიებული მავთულის ბადე	50×50 მმ; სიმაღლე უნდა იყვეს 1.8 მ
3	მოთუთიებული ზაგირი	6 მმ, ღობის ზედა და ქვედა მხარეს
4	მავთულის ბადის აქსესუარები	სამაგრები, შესაკრავები, დამჭიმავები
5	ბეტონი	ზ 15
6	განათებლის ბოძი	3მ; Ø 100მმ*4მმ; ფოლადის
7	განათებლის ბოძი	3მ; Ø 120მმ*4მმ; ფოლადის
8	განათების ლამპა	LED, IP65, 100W, სენსორის გარეშე