

დასახელება	FPS
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	45.5
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	23.5
მოთხოვნილი დენი ა	42
მკვებავი კაბელი	N2XH FE180 E90 5X16
ამომრთველი ავტომატი	MCB C 63A /10KA

დანიშნულება	იგზუი	ფაზის რაოდენობა	ქსელის მუდმივი	მეზა	კაბელების რაოდენობა	დადამტკიცების სიღრმე	ფა	ფი	ფა	დადამტკიცების სიღრმე	დადამტკიცების სიღრმე	დადამტკიცების სიღრმე	ერთობლივი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	მთლიანი სიღრმე	
სახანპრო მთავარი ტუმბოს ელ.მომარაგება	QF-1	3	1.73	380	N2XH FE180 E90	22	0.85	0.62	0.53	25.88	11.59	39.3	1	22	11.59	25.88	39	0.0225	0.07	0.08	10	30	1	2.3059	0.607	50
სათადარიგო სახანპრო ტუმბოს ელ.მომარაგება	QF-2	3	1.73	380	N2XH FE180 E90	22	0.85	0.62	0.53	25.88	11.59	39.3	0	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.07	0.08	10	30	1	2.3059	0.607	50
ჟოკეი ტუმბოს ელ.მომარაგება	QF-3	3	1.73	380	N2XH FE180 E90	1.5	0.75	0.88	0.66	2.00	0.99	3.0	1	1.5	0.99	2.00	3	0.0225	0.45	0.08	1.5	30	1	1.0304	0.271	10