დასახელება	MDB
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	277
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	277
მოთხოვნილი დენი ა	495
მკვებავი კაბელი	N2XH 4X240
ამომრთველი ავტომატი	MCCB 630 A / 15 KA

დანიშნულება	კვლები	ფაზების რაოდენობა	ქსელის ძაბვა	ძაბვა 3	კაბელის იზოლაციის ნაირსახეობა	დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	cosφ	tgφ	sinφ	დადგმული სრული სიმძლავრე კვა	ფაზურ სადენებში იარსებებს ელენერგიის ხარჯვა	დადგმული დენი ა	ეროვნული ეკონომიკის	ეკონომიკური ექონომიკური სიმძლავრე	ეკონომიკური ექონომიკური სიმძლავრე	მოთხოვნილი სრული ექონომიკური სიმძლავრე	მოთხოვნილი დენი ა	ბასალის წინაღობა ომი*მ²/მ	კაბელის წინაღობა ომი	კაბელის წინაღობა მ*ომ/მ	კაბელის გასივკვეთი	კაბელის სიგრძე მ	კოეფიციენტი	ძაბვის ვარდნა ელექტროძრავ 3	ძაბვის ვარდნა ელექტროძრავში %	ავტომატური ამოფრთხვევის წამებში
ელ.გამანაწილებელი კარადა ATS	QF-1	3	1.73	380	N2XH	277	0.85	0.62	0.53	325.88	145.92	495.1	1	277	145.92	325.88	495	0.0225	0.50	0.08	240	25	1	0.12	0.100	400