

დასახელება	DB-UPS
დადგმული აქტიური სიმძლავრე კვტ	64.874
მოთხოვნილი აქტიური სიმძლავრე კვტ	64.874
მოთხოვნილი დენი ა	110
მკვებავი კაბელი	N2XH 5X35
ამომრთველი ავტომატი	MCCB / 125A / 6KA

დანიშნულება	იმღჯე	ფაზები	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.	მ.გ.მ.
ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-UPS2	QF-0	3	1.73	380	N2XH	19	0.9	0.48	0.44	21.11	8.28	32.1	1	19	8.28	21.11	32	0.0225	0.11	0.08	10	50	1	3.3035	0.869	50
სახანძრო პანელის ელ.მომარაგება	QF-1	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	2.876	1.307	16
1 სართულის N32 ოთახის როზეტები	QF-2	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.40	0.08	2.5	44	2	1.627	0.740	16
1 სართულის N33 ოთახის როზეტები	QF-3	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.42	0.08	2.5	47	2	1.7379	0.790	16
1 სართული N38 ოთახის ვალურის ტაბლოს პირდაპირი	QF-4	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.42	0.08	2.5	47	2	1.7379	0.790	16
1 სართული N38 ოთახის ვალურის ტაბლოს პირდაპირი	QF-5	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.44	0.08	2.5	49	2	1.8119	0.824	16
1 სართული N38 ოთახის როზეტები	QF-6	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.67	0.08	2.5	74	2	6.0806	2.764	16
1 სართული N39 ოთახის როზეტები	QF-7	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.76	0.08	2.5	84	2	6.9023	3.137	16
1 სართული N39 ოთახის როზეტები	QF-8	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	8.936	4.062	16
1 სართული N40 ოთახის როზეტები	QF-9	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	2.6993	1.227	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-10	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.68	0.08	2.5	75	2	4.6221	2.101	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-11	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.68	0.08	2.5	76	2	3.1225	1.419	16

1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-12	1	1.00	220	N2XH	0.75	0.9	0.48	0.44	0.83	0.33	3.8	1	0.75	0.33	0.83	4	0.0225	0.77	0.08	2.5	85	2	5.2384	2.381	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-13	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.74	0.08	2.5	82	2	3.369	1.531	16
1 სართული N45 ოთახის როზეტები	QF-14	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	2.9992	1.363	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტები	QF-15	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.87	0.08	2.5	97	2	7.9705	3.623	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტები	QF-16	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.89	0.08	2.5	99	2	10.169	4.622	16
1 სართული N44 ოთახის როზეტები	QF-17	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.92	0.08	2.5	102	2	10.477	4.762	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტები	QF-18	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.68	0.08	2.5	75	2	6.1628	2.801	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტები	QF-19	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.65	0.08	2.5	72	2	7.3953	3.362	16
1 სართული N11 ოთახის როზეტები	QF-20	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.67	0.08	2.5	74	2	6.0806	2.764	16
1 სართული N34 ოთახის როზეტები	QF-21	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.54	0.08	2.5	60	2	4.9302	2.241	16
1 სართული N34 ოთახის როზეტები	QF-22	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	6.4709	2.941	16
1 სართული N09 ოთახის როზეტები	QF-23	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	5.9984	2.727	16
1 სართული N08 ოთახის როზეტები	QF-24	1	1.00	220	N2XH	1.25	0.9	0.48	0.44	1.39	0.54	6.3	1	1.25	0.54	1.39	6	0.0225	0.77	0.08	2.5	85	2	8.7306	3.968	16
1 სართული N07 ოთახის როზეტები	QF-25	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.52	0.08	2.5	58	2	2.1446	0.975	16
1 სართული N06 ოთახის როზეტები	QF-26	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.53	0.08	2.5	59	2	2.1816	0.992	16
1 სართული N05 ოთახის როზეტები	QF-27	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.56	0.08	2.5	62	2	2.2926	1.042	16
1 სართული N04 ოთახის როზეტები	QF-28	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.59	0.08	2.5	65	2	2.4035	1.092	16
1 სართული N35 ოთახის როზეტები	QF-29	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	5.7519	2.615	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტები	QF-30	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	0.99	0.08	2.5	110	2	13.558	6.163	16

1 სართული N03 ოთახის როზეტები	QF-31	1	1.00	220	N2XH	1.5	0.9	0.48	0.44	1.67	0.65	7.6	1	1.5	0.65	1.67	8	0.0225	1.04	0.08	2.5	115	2	14.174	6.443	16
1 სართული N03 ოთახის როზეტები	QF-32	1	1.00	220	N2XH	0.45	0.9	0.48	0.44	0.50	0.20	2.3	1	0.45	0.20	0.50	2	0.0225	0.72	0.08	2.5	80	2	2.9581	1.345	16
1 სართული N02 ოთახის როზეტები	QF-33	1	1.00	220	N2XH	0.25	0.9	0.48	0.44	0.28	0.11	1.3	1	0.25	0.11	0.28	1	0.0225	0.57	0.08	2.5	63	2	1.2942	0.588	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-34	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.60	0.08	2.5	67	2	5.5054	2.502	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-35	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.61	0.08	2.5	68	2	5.5876	2.540	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-36	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.70	0.08	2.5	78	2	6.4093	2.913	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-37	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.59	0.08	2.5	66	2	5.4232	2.465	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-38	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.74	0.08	2.5	82	2	6.738	3.063	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-39	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.76	0.08	2.5	84	2	6.9023	3.137	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-40	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.78	0.08	2.5	87	2	7.1488	3.249	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-41	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.63	0.08	2.5	70	2	5.7519	2.615	16
1 სართული N01 ოთახის როზეტები	QF-42	1	1.00	220	N2XH	1	0.9	0.48	0.44	1.11	0.44	5.1	1	1	0.44	1.11	5	0.0225	0.66	0.08	2.5	73	2	5.9984	2.727	16
რეკის ელ.მომარაგება	QF-43	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	0.45	0.08	2.5	50	2	2.0543	0.934	16
რეზერვი	QF-44	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
რეზერვი	QF-45	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	2.5	0	2	0	0.000	16
0, 1 და 2 სართულების ექსიტების ელ.მომარაგება	QF-46	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	2.25	0.08	1.5	150	2	8.203	3.729	10
0 სართული N05 ოთახის განათება	QF-47	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.28	0.08	1.5	85	2	1.1621	0.528	10
0 სართული N09 ოთახის განათება	QF-48	1	1.00	220	N2XH	0.24	0.9	0.48	0.44	0.27	0.10	1.2	1	0.24	0.10	0.27	1	0.0225	1.02	0.08	1.5	68	2	2.2312	1.014	10
0 სართული N01 ოთახის განათება	QF-49	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.10	0.08	1.5	73	2	0.998	0.454	10

0 სართული კიბის უჯრედის და ტაშხურის განათება	QF-50	1	1.00	220	N2XH	0.18	0.9	0.48	0.44	0.20	0.08	0.9	1	0.18	0.08	0.20	1	0.0225	0.98	0.08	1.5	65	2	1.5996	0.727	10
0 სართული სავალი ნაწილის განათება	QF-51	1	1.00	220	N2XH	0.43	0.9	0.48	0.44	0.48	0.19	2.2	1	0.43	0.19	0.48	2	0.0225	1.97	0.08	1.5	131	2	7.7012	3.501	10
0 სართული სავალი ნაწილის განათება	QF-52	1	1.00	220	N2XH	0.43	0.9	0.48	0.44	0.48	0.19	2.2	1	0.43	0.19	0.48	2	0.0225	2.04	0.08	1.5	136	2	7.9951	3.634	10
0 სართული პარკინგის განათება	QF-53	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	3.00	0.08	1.5	200	2	13.672	6.214	10
რეზერვი	QF-54	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	1.5	0	2	0	0.000	10
რეზერვი	QF-55	1	1.00	220	N2XH	0	0.9	0.48	0.44	0.00	0.00	0.0	1	0	0.00	0.00	0	0.0225	0.00	0.08	1.5	0	2	0	0.000	10
1 სართული N17 ოთახის განათება	QF-56	1	1.00	220	N2XH	0.08	0.9	0.48	0.44	0.09	0.03	0.4	1	0.08	0.03	0.09	0	0.0225	1.05	0.08	1.5	70	2	0.7656	0.348	10
1 სართულის N28 ოთახის განათება	QF-57	1	1.00	220	N2XH	0.22	0.9	0.48	0.44	0.24	0.10	1.1	1	0.22	0.10	0.24	1	0.0225	1.49	0.08	1.5	99	2	2.9777	1.353	10
1 სართულის N27 N28 ოთახის განათება	QF-58	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	0.78	0.08	1.5	52	2	0.7109	0.323	10
1 სართულის N29 N30 N31 და ოთახის განათება	QF-59	1	1.00	220	N2XH	0.24	0.9	0.48	0.44	0.27	0.10	1.2	1	0.24	0.10	0.27	1	0.0225	1.11	0.08	1.5	74	2	2.4281	1.104	10
1 სართულის N32 ოთახის განათება	QF-60	1	1.00	220	N2XH	0.05	0.9	0.48	0.44	0.06	0.02	0.3	1	0.05	0.02	0.06	0	0.0225	0.75	0.08	1.5	50	2	0.3418	0.155	10
1 სართულის N33 ოთახის განათება	QF-61	1	1.00	220	N2XH	0.05	0.9	0.48	0.44	0.06	0.02	0.3	1	0.05	0.02	0.06	0	0.0225	0.81	0.08	1.5	54	2	0.3691	0.168	10
1 სართულის N36 N37 და N38 ოთახის განათება	QF-62	1	1.00	220	N2XH	0.144	0.9	0.48	0.44	0.16	0.06	0.7	1	0.144	0.06	0.16	1	0.0225	1.52	0.08	1.5	101	2	1.9884	0.904	10
1 სართულის N11 ოთახის განათება	QF-63	1	1.00	220	N2XH	0.26	0.9	0.48	0.44	0.29	0.11	1.3	1	0.26	0.11	0.29	1	0.0225	1.50	0.08	1.5	100	2	3.5546	1.616	10
1 სართულის N10 ოთახის განათება	QF-64	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.20	0.08	1.5	80	2	1.3125	0.597	10
1 სართულის N12და N13 ოთახის განათება	QF-65	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.08	0.08	1.5	72	2	0.9844	0.447	10
1 სართულის N10 ოთახის განათება	QF-66	1	1.00	220	N2XH	0.12	0.9	0.48	0.44	0.13	0.05	0.6	1	0.12	0.05	0.13	1	0.0225	1.02	0.08	1.5	68	2	1.1156	0.507	10
1 სართულის N09 ოთახის განათება	QF-67	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.16	0.08	1.5	77	2	1.0527	0.479	10
1 სართულის N08 ოთახის განათება	QF-68	1	1.00	220	N2XH	0.1	0.9	0.48	0.44	0.11	0.04	0.5	1	0.1	0.04	0.11	1	0.0225	1.22	0.08	1.5	81	2	1.1074	0.503	10

1 სართულის N07 N06 N05 M04 ოთახის განათება	QF-69	1	1.00	220	N2XH	0.29	0.9	0.48	0.44	0.32	0.13	1.5	1	0.29	0.13	0.32	1	0.0225	2.13	0.08	1.5	142	2	5.63	2.559	10
1 სართულის N39 N40 ოთახის განათება	QF-70	1	1.00	220	N2XH	0.3	0.9	0.48	0.44	0.33	0.13	1.5	1	0.3	0.13	0.33	2	0.0225	1.59	0.08	1.5	106	2	4.3476	1.976	10
1 სართულის N44 ოთახის განათება	QF-71	1	1.00	220	N2XH	0.24	0.9	0.48	0.44	0.27	0.10	1.2	1	0.24	0.10	0.27	1	0.0225	2.06	0.08	1.5	137	2	4.4952	2.043	10
1 სართულის N15 ოთახის განათება	QF-72	1	1.00	220	N2XH	0.25	0.9	0.48	0.44	0.28	0.11	1.3	1	0.25	0.11	0.28	1	0.0225	1.50	0.08	1.5	100	2	3.4179	1.554	10
1 სართულის N35 ოთახის განათება	QF-73	1	1.00	220	N2XH	0.34	0.9	0.48	0.44	0.38	0.15	1.7	1	0.34	0.15	0.38	2	0.0225	1.88	0.08	1.5	125	2	5.8104	2.641	10
1 სართულის N35 ოთახის განათება	QF-74	1	1.00	220	N2XH	0.65	0.9	0.48	0.44	0.72	0.28	3.3	1	0.65	0.28	0.72	3	0.0225	1.71	0.08	1.5	114	2	10.131	4.605	10
1 სართულის N03 ოთახის განათება	QF-75	1	1.00	220	N2XH	0.7	0.9	0.48	0.44	0.78	0.31	3.5	1	0.7	0.31	0.78	4	0.0225	2.57	0.08	1.5	171	2	16.365	7.439	10
1 სართულის N02 ოთახის განათება	QF-76	1	1.00	220	N2XH	0.37	0.9	0.48	0.44	0.41	0.16	1.9	1	0.37	0.16	0.41	2	0.0225	2.36	0.08	1.5	157	2	7.9418	3.610	10
1 სართულის N45 ოთახის განათება	QF-77	1	1.00	220	N2XH	0.6	0.9	0.48	0.44	0.67	0.26	3.0	1	0.6	0.26	0.67	3	0.0225	2.36	0.08	1.5	157	2	12.879	5.854	10
1 სართულის N02 ოთახის განათება	QF-78	1	1.00	220	N2XH	0.4	0.9	0.48	0.44	0.44	0.17	2.0	1	0.4	0.17	0.44	2	0.0225	1.47	0.08	1.5	98	2	5.3593	2.436	10
1 სართულის N35 N41 ოთახის განათება	QF-79	1	1.00	220	N2XH	0.2	0.9	0.48	0.44	0.22	0.09	1.0	1	0.2	0.09	0.22	1	0.0225	1.80	0.08	1.5	120	2	3.2812	1.491	10
პერიმეტრების განათება	QF-80	1	1.00	220	N2XH	0.72	0.9	0.48	0.44	0.80	0.31	3.6	1	0.72	0.31	0.80	4	0.0225	2.72	0.08	1.5	181	2	17.817	8.099	10
პერიმეტრების განათება	QF-81	1	1.00	220	N2XH	0.5	0.9	0.48	0.44	0.56	0.22	2.5	1	0.5	0.22	0.56	3	0.0225	2.43	0.08	1.5	162	2	11.074	5.034	10