

მკვეთი ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები

შემოყვანი ავტომატის მონაცემები

დამსავი ავტომატის მონაცემები

ჯგუფური ხაზის საღებავის რაოდენობა და კვეთი

PE N L1 L2 L3

მ.ს.№U-6. N2XH FE 180/E90 1(5x4)mm<sup>2</sup>

ელ. შარი MDB-UPS -0ლან

MCCB 20A/3P/6kA

3x2A

HL HL HL

MCB-C/10A/1P

MCB-C/16A/1P

MCB-C/16A/1P

MCB-C/10A/1P

MCB-C/10A/1P

MCB-C/16A/1P

MCB-C/10A/1P

N2XH- 1(3x1,5)მმ<sup>2</sup>

N2XH- 1(3x2,5)მმ<sup>2</sup>

N2XH- 1(3x2,5)მმ<sup>2</sup>

N2XH- 1(3x2,5)მმ<sup>2</sup>

მორიგე კარისკასი +0,00. სათავსო 21.

ელ. გაანაწილებელი ფარი - 1F/U/DB-1

ზომა	12 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დაცვის კლასი	IP40
დადგენილი სიმძლავრე P <sub>დ</sub>	5,0
საანგარიშო სიმძლავრე P <sub>ს</sub>	4,0
საანგარიშო დენი I <sub>ს</sub>	8,0
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,9
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

პროექტი/მ.ს.									
№N°N°	QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7	QF8
ჯგუფის №			1F/U/DB-1/L	1F/U/DB-1/S.1	1F/U/DB-1/S.2	1F/U/DB-1/S.3			
სიმძლავრე(kW)				1,5	1,5	1,5			
ძაბვა (V)	400		230	230	230	230	230	230	230
დენი (A)				8,5	8,5	8,5			
დანიშნულება	შემოყვანი ავტომატული	ფაზების ინდიკატორი	განათება სათავსო 21.	შტაფსელის როზეტი. სათავსო 21.	შტაფსელის როზეტი. სათავსო 21.	შტაფსელის როზეტი. სათავსო 21.	სათადარიგო	სათადარიგო	სათადარიგო

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. გუგულისის ქალაქი დაღინის სახელობის პროფესიული ღრამბული თეატრი	სტაფი	ფურცელი	ფურცლები
პრ. მთ. არქ.	ლ.მამარიაშვილი				მ.პ.	მ-24	ასტონიანი -მტუ-
არქიტექტ.	მ. ნათაძე						
შეასრულა	ნ. ლონგარძი						
				+0,80 0,00 ნიშნული. სათავსო 32. ღანვის ოთახი.	მასშტაბი		
				ელ. გაანაწილებელი ფარი 1F/U/DB-1			