

მკაფიო ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები

შემოყვანი ავტომატის მონაცემები

დამცავი ავტომატის მონაცემები

ჯგუფური ხაზის საღებავის რაოდენობა და კვეთი

მომთხა სართული

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 4F/ELP-1

ზომა	6 მოდულიანი
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდო
დაცვის კლასი	IP40
დადგენილი სიმძლავრე $P_{\Sigma}$	0,21
საანგარიშო სიმძლავრე $P_N$	0,21
საანგარიშო დენი $I_N$	1,0
სიმძლ/ კოეფიციენტი $\cos\varphi$	0,9
სისტემა	230V, TN-S

მომთხა სართული

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 4F/ELP-2

ზომა	12 მოდულიანი
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდო
დაცვის კლასი	IP40
დადგენილი სიმძლავრე $P_{\Sigma}$	0,21
საანგარიშო სიმძლავრე $P_N$	0,21
საანგარიშო დენი $I_N$	1,0
სიმძლ/ კოეფიციენტი $\cos\varphi$	0,9
სისტემა	230V, TN-S

პროექტი/მ.წ.										
N°N°	QF1	QF2	QF3	QF4		QF1	QF2	QF3		QF4
ჯგუფის N°		4F/ELP-1/L1		4F/ELP-1/L2			4F/ELP-2/L1	4F/ELP-2/L2		4F/ELP-2/L3
სიმძლავრე(kW)		0,2					0,2	0,1		
ძაბვა (V)	230	230		230		230	230	230		230
დენი (A)										
დანიშნულება	შემოყვანი ავტომატული	ავარიული განათება. ღეროვანი ღეროები „4-5; 5-6“	განათების მარტვის კულტი ნიშნ. +0,00 სათავსო 31. მორიგე აღმინისტრატორი.	ავარიული სანათი „EXIT“		შემოყვანი ავტომატული	ავარიული განათება. ღეროვანი ღეროები „12-13; 5-6“	ავარიული განათება. ღეროვანი-19	განათების მარტვის კულტი ნიშნ. +0,00 სათავსო 31. მორიგე აღმინისტრატორი.	ავარიული სანათი „EXIT“

თანამდებობა	პარამ	საქმისწარმო	თარიღი	ქ. გუგლიშისი შალვა ღაღინისი სახელმწიფო პროექტული ღრამბული თეატრი	სტადია	ფურც.	ფურცლები
					მ.პ.	მ-55	
პრ. მთ. არამ	ლ.მეძეარიაშვილი				მ.პ.		ასტინიანი -აბუ-
არამბაქ.	მ. ნათიამ	2 მთ			მ.პ.		
შეასრულა	ნ. ლონგაროძე	ნ. ლონგაროძე			მ.პ.		