# ელ. გამანაწილებელი ფარი - 1B/G/DB-2




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | QF14 | QF15 | | QF16 | QF17 | QF18 | QF19 |
| | 1B/G/DB-2/L13 | 1B/G/DB-2/L14 | | 1B/G/DB-2/S1 | | | |
| | 0,25 | 0,2 | | 2,0 | | | |
| | 230 | 230 | | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | განათება. ნიშნ 0,00 მთავარი კიბე ტორშერი | განათება. ნიშნ-3,00. სათ. 24 სამაყურებლო ტუალეტები | განათების მართვის პულტი ნიშნ.+0,8 სათ. 21. მორიგე კარისკაცი | საშტეფსელო როზეტები სათავსო 24. ნიშნ.-3,0 | სათადარიგო | სათადარიგო | სათადარიგო |

| თანამდებობა | ფარი | ხელმოწერა | თარიღი | | სტადია | ფურც. | ფურცლები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ქ. გუგდიდისის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი | მ.პ. | ე-5/2 | |
| პრ. მთ. არქ. | ლ.მეძმარიაშვილი | | | | | | |
| არქიტექტ. | მ. ნათაძე | | | -1,32; -3,00 ნიშნული. ელ. გამანაწილებელი ფარი №1B/G/DB-2 საანგარიშო სქემა. დასასრული. | მასშტაბი | ასოციაცია -ატუ- | |
| შეასრულა | ნ. ლონდარიძე | | | | | | |