№ რ/რ	პირრა/ანლიფანა	მასალის დასახელება	ერთ. დას.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
17		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB-2**. 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის,დასაკიდი. P40. კარებიანი, საკეტით. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20ა. – MCCB /20A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: სამეფლუსიანი MCB-B/16A/3P –1ი. სამეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–1ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –6ი. MCB-C/10A/1P –5ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–3ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი 0,00; +0,80
18		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB-3**. 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. კარებიანი, საკეტით. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 25ა. – MCCB /25A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ოფეხეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 20A- MCB-C/20A/4P-30MA–1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –8ი. MCB-C/10A/1P –7ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–3ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +0,80; +0,00
19		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB-4**. 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. კარებიანი, საკეტით. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 32. – MCCB /32A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–3ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –11ი. MCB-C/10A/1P –6ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–2ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +0,80; +0,00
20		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB-5**. 36 მოდულიანი, ჩაშენელი, დაცვის კლასით IP40. კარებიანი, საკეტით. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 25ა. – MCCB /25A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ოფეხეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/4P-300MA–1ი. ოფეხეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 20A- MCB-C/20A/4P-30MA–1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –7ი. MCB-C/10A/1P –7ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–3ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +0,80; +0,00
21		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB-6.** 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP44. კარებიანი, საკეტით. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20ა. – MCCB /25A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P –4ი. ერთეფლუსიანი MCB-B/16A/1P –4ი. ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +0,80; +0,00
22		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB-K**. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP44. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 50ა. – MCCB /50A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: სამეფლუსიანი MCB-C/40A/3P –1ი. MCB-C/16A/3P –1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/20A/1P –1ი. MCB-C/16A/1P –7ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +0,80; +0,00

№ რ/რ	პირრა/ანლიფანა	მასალის დასახელება	ერთ. დას.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
23		ელ. გამანაწილებელი ფარი **1F/G/DB**-7 -სცენა. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 40ა. – MCCB /40A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ერთეფლუსიანი MCB-B/16A/1P–5ი. MCB-C/16A/1P–5ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–5ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი 0,00; +0,80
24		ელ. გამანაწილებელი ფარი **2F/G/DB-1**. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20. – MCCB /20A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–2ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P –2ი. MCB-C/16A/1P –4ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 10ა–2ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +3,00
25		ელ. გამანაწილებელი ფარი **2F/G/DB-2**. 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20. – MCCB /20A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–2ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P –5ი. MCB-B/16A/1P –2ი. MCB-C/16A/1P –4ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 10ა–5ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. ნომინალურ დენივ 16ა–2ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +3,00
26		ელ. გამანაწილებელი ფარი **2F/G/DB-3**. 36 მოდულიანი, დიდ მონტაჟის, დაცვის კლასით IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 40ა. – MCCB /40A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–5ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –7ი. MCB-C/10A/1P –3ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 10ა–1ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +3,00
27		ელ. გამანაწილებელი ფარი **2F/G/DB-4**. 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 40ა. – MCCB /40A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/25A/2P-30MA–5ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –7ი. MCB-C/10A/1P –3ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 10ა–1ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +3,00
28		ელ. გამანაწილებელი ფარი **2F/G/DB-K.** 16 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 25ა. – MCCB /25A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ერთეფლუსიანი MCB-C/20A/1P –1ი. MCB-C/16A/1P –5ი. ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +3,00
29		ელ. გამანაწილებელი ფარი **3F/G/DB-1**. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20. – MCCB /20A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P–3ი. MCB-C/10A/1P–2ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–2ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +4,88

№ რ/რ	პირრა/ანლიფანა	მასალის დასახელება	ერთ. დას.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6
30		ელ. გამანაწილებელი ფარი **3F/G/DB-2**. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20. – MCCB /20A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P–2ი. MCB-C/16A/1P–3ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 10ა–2ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. სამეფლუსიანი MCB-C/10A/3P –1ი. სამეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–1ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +4,88
31		ელ. გამანაწილებელი ფარი **3F/G/DB-3**. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 25. – MCCB /25A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–2ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P –2ი. MCB-C/16A/1P –6ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–1ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +4,88
32		ელ. გამანაწილებელი ფარი **3F/G/DB-4**. 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 32. – MCCB /32A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–2ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P–1ი. MCB-C/10A/1P–8ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 16ა–2ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. პროგრამირებადი დრონი რელე (ეს. ფარში სამონტაჟო) –1 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +4,88
33		ელ. გამანაწილებელი ფარი **3F/G/DB-5**. 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 63. – MCCB /63A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: სამეფლუსიანი MCB-C/40A/3P –1ი. MCB-C/32A/3P –2ი. ოფეხეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 25A- MCB-C/25A/4P-30MA–1ი. ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P –4ი. MCB-C/16A/1P –7ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. 10ა–3ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +4,88
34		ელ. გამანაწილებელი ფარი **3F/G/DB-6.** 12 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 20ა. – MCCB /20A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ერთეფლუსიანი MCB-C/16A/1P –4ი. ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +4,88
35		ელ. გამანაწილებელი ფარი **4F/G/DB-2.** 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის, დასაკიდი. IP40. შემომყვანივე სამეფლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენივ 40ა. – MCCB /40A/3P/6KA. დნონადი მცველი ნომინალურ დენივ 2A/1P -3ი. ამომრთველიანი ბუდით კომპლექტში. საინდიკაციო ნათურით ფარის კარგე სამონტაჟოდ -3ი. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველების ნომინალურ დენივ: ერთეფლუსიანი MCB-C/10A/1P–1ი. MCB-C/16A/1P–5ი. ერთეფლუსიანი კონტაქტორით, კოჯალი 2203. ნომინალურ დენივ 10ა–1ი. 16ა–1ი. ნ/დია და ნ/შეკრული კონტაქტით. ორეფლუსიანი, დიფერენციალური დაცვით, 30მ.ა. დენის გაჟონვაგე ამორთვის უნარით, ნომინალურ დენივ 16A- MCB-C/16A/2P-30MA–1ი. სამეფლუსიანი MCB-C/32A/3P –1ი. 3P სალენძის სალტე სავარხცესაით. კლემნიკეების ბლოკით PE/N.	კომპლ	1	ფასი სარეფერენციო. ნომერი +0,00

შესაბამისია	ფაარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. ბეთლეემის მაღლა ფალეა ფალიანის სახელობის პროფესიული დიპლომიანი		ფურცელი	ფურცლები	ფორმატი
						3.3.	3-1/2	
პროექტირ.	ბ.ნიშნიკი							
შემოწმება	ს.ლეონიძეა			ელ. გამანაწილებელი კარადების, ფარების. სპეციფიკაცია		ასოციაცია „აბურ"		