



სამუშაოს შესრულებაზე ნებართვის გაცემის ჟურნალი

აგს _____

აგს მისამართი _____

„სამუშაოს შესრულებაზე ნებართვის გაცემის ჟურნალი“ წარმოადგენს ოფიციალურ საბუთს, სადაც გათვალისწინებულია მაღალი რისკისმქონე სამუშაოები და აღნიშნულია, ამ რისკის შესამცირებლად ან გასაწესებლად საჭირო პროცედურები. მოცემული პროცედურების გათვალისწინება აუცილებელია სამუშაოს უსაფრთხოდ შესასრულებლად. აღნიშნული ჟურნალის საშუალებით, სამუშაოს შემსრულებელს ოფიციალურად უფლება ეძლევა შეასრულოს სამუშაო. სამუშაოს დაწყება ხდება მხოლოდ ამ საბუთის გაცნობის და შევსების შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოს შესრულებისას საჭირო გახდა ახალი/დამატებითი სამუშაოს შესრულება ან სამუშაოს შემსრულებელი პირების დამატება, საჭიროა ჟურნალში დამატებითი რეგისტრაცია შესაბამისი ინფორმაციით. სამუშაოს რამდენიმე დღის (მრავალჯერადი) შესრულების შემთხვევაში, რეგისტრაცია საჭიროა მოხდეს ყოველდღიურად

გამოვლენილი მაღალი რისკის სამუშაო

ელექტრობა	ცხელი სამუშაოები/გაზსაშიში სამუშაოები	გაზსაშიში სამუშაოები
<p>რისკები - ელექტროშოკი; დამწვრობა;; ელექტრული რკალი; ხანძარი და აფეთქება; დენის დარტყმის შედეგად სიმაღლიდან ვარდნა.</p> <p>საკონტროლო ღონისძიებები - მაღალი ძაბვის სამუშაო უნდა ჩაატაროს მინიმუმ სამმა, შესაბამისი ჯგუფის მქონე პირმა; მოხდეს სამუშაო ტერიტორიაზე უცხო პირთა შესვლის კონტროლი; შემსრულებლის მიერ ელექტრობის წყაროს იზოლაცია/გათიშვა; დროებითი დამიწების მონტაჟი; დამონტაჟებული ან შეკეთებული ნაწილის შემოწმება</p>	<p>რისკები - აალება/ხანძარი</p> <p>საკონტროლო ღონისძიებები - ცხელი(საშემდუღებლო/ მოსაპირკეთებელი)სამუშაოები უნდა შესრულდეს მავნე აირიანი ზონიდან მოშორებით. საჭიროა, ნაპერწკლის წარმოქმნის კონტროლი; აკრძალულია ბალონების დიდი ხნით ღია ცის ქვეშ განთავსება, მუშაობის პროცესში ბალონზე ხელით შეხება;</p>	<p>რისკები - ინტოქსიკაცია; აალება; აფეთქება; ხანძარი; დამწვრობა.</p> <p>საკონტროლო ღონისძიებები - ბუნებრივი აირის გადაკეტვა (ბოქლომის დადება); დროებითი გადასატანი ვენტილაციის გამოყენება, რომ არ მოხდეს აირების დაგროვება; მობილურის და აალებადი ნივთების მენეჯერთან დატოვება; დამონტაჟებული ან შეკეთებული დანადგარის/ნაწილის შემოწმება ეფექტურობაზე ჩეკლისტით;</p>
<p>საწვავის რეზერვუარების რეცხვა</p> <p>რისკები - ინტოქსიკაცია და გაგუდვა; აფეთქება; ხანძარი; პერსონალის დაზიანება (გულის შეტევა, გონების დაკარგვა).</p> <p>საკონტროლო ღონისძიებები - სამუშაო უნდა ჩაატაროს ორმა კომპეტენტურმა პირმა; სამუშაო ტერიტორიაზე უცხო პირთა შესვლის კონტროლი; უნდა მოხდეს აირებიპერიოდული კონტაქტი ზედამხედველსა და სამუშაოს შემსრულებელს შორის (სასიგნალო ჟესტებით)ს კონცენტრაციის გაზომვა და ვენტილაცია; აუცილებელია ნაპერწკალუსაფრთო აღჭურვილობის და ინვენტარის გამოყენება; ზედამხედველი მუდმივ რეჟიმში თვალს უნდა ადევნებდეს სამუშაოს შემსრულებელს. 15 წთ. მუშაობის შემდეგ, უნდა მოხდეს 15 წუთიანი შესვენება.</p>		<p>სასიმაღლო სამუშაოები/დახურული სივრცე/მიწის სამუშაოები</p> <p>რისკები - სიმაღლიდან ადამიანის და საგნების ვარდნა; გაგუდვა (ასფიქსია) და გულის შეტევა; აფეთქება, აალება და ხანძარი; პერსონალის ფიზიკური, ინფრასტრუქტურის და გარემოს დაზიანება; თანამშრომელთა ნერვიული სისტემის, სასუნთქი და საყლაპავი გზების დაზიანება.</p> <p>საკონტროლო ღონისძიებები - აირიან გარემოში მუშაობის დაწყებამდე, უნდა მოხდეს ჰაერში ჟანგბადის და სხვა აირების კონცენტრაციის გაზომვა და ვენტილაცია; მიწისქვეშა სამუშაოების დაწყებამდე, უნდა მოხდეს მიწისქვეშა კომუნიკაციების იდენტიფიცირება (გაზსადენი, წყლის მილი, ელექტროგაყვანილობა);</p>

სამუშაოს შესრულების ნებართვა

N _____

სამუშაოს შემსრულებელი (კონტრაქტორი): _____

თარიღი: _____

სამუშაოს აღწერა: _____

ნებართვის გაცემა

მე, სადგურის მენეჯერი ვადასტურებ, რომ ყველა რისკი არის გამოვლენილი, უსაფრთხოების ყველა ნორმა არის დაცული და სამუშაო შეიძლება შესრულდეს.

სადგურის მენეჯერი _____

ხელმოწერა _____

თარიღი/დრო _____

მე, სამუშაოს შემსრულებელი/კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელი ვადასტურებ, რომ გავცადე ზემოთხსენებულ სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ რისკებს და საფრთხეებს და ქვემოთ ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ყველა უსაფრთხოების ნორმა არის დაცული და ვიღებ პასუხისმგებლობას აღნიშნული სამუშაოს უსაფრთხოდ შესრულებაზე.

	სახელი/გვარი	სამუშაოს დაწყების თარიღი	დრო	ხელმოწერა	სამუშაოს დასრულების თარიღი	დრო	ხელმოწერა
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

მე, სადგურის მენეჯერი ვადასტურებ, რომ ყველა სამუშაო, რომლის შესრულებაც ნებართვა იქნა გაცემული, სათანადოდ შესრულდა და ყველა მოწყობილობა/დანადგარი უსაფრთხოდ ექსპლუატაციისთვის.

სადგურის მენეჯერი _____

ხელმოწერა _____

თარიღი/დრო _____

მე, სამუშაოს შემსრულებელი/კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელი, ვადასტურებ, რომ ყველა სამუშაო, რისთვისაც ნებართვა იყო გაცემული, სათანადოდ იქნა შესრულებული და ყველა მოწყობილობა/დანადგარი უსაფრთხოდ ექსპლუატაციისთვის.

კონტრაქტორი _____

ხელმოწერა _____

თარიღი/დრო _____