


## Einbaulage MOUNTING PLAN




Entlüftung und Entleerung über Ablassschraube

zul. Betriebsüberdruck: 5.0 bar  
max. perm. operating pressure:  
Probenüberdruck: 7.0 bar  
test pressure  
zul. Betriebstemperatur: 80 °C  
max. perm. operating temp.:  
Elementinhalt: 37.0 l  
contents:  
Elementgewicht: 415 kg  
weight:

Mit Bescheinigung für Druckprobe und  
Masskontrolle nach EN 10204/3.1B.  
With certificate about pressure test and  
dimension control acc. to EN 10204/3.1B.  
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO2768-c  
Tolerances acc. to DIN ISO 2768-c

2013	Tag Date	Name	Projekt-Nr.: Project-No.:
Gez. Prep.			Auftrag-Nr.: Order-No.:
Gepr. Chk.			Besteller: Customer:
Gen. Appr.			Kennwort: Code:
1.1-1600/1184/42-NSv-S119-32S233			



Polska Sp. z o.o.

Maßstab: Scale:	Zeichnung-Nr.: Drawing-No.:	Rev.
—	Z/1841/827/06/13	3
Ersatz für:		
Entstanden aus:		