

უინვალის წყალსაცავის მარჯვენა ფერდის გამაგრება

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს უინვალის წყალსაცავის ზედა ბიეფში მარჯვენა ფერდის 80მ მანძილზე განვითარებული ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას.

საპროექტო უბანი საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულით მიეკუთვნება II (საშუალო) კატეგორიას. მიმდებარე ტერიტორიის ბალიანობა MSK-64 სკალით 8 და 9 ბალს შეადგენს, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A-0.24s.

მთელ უბანზე გავრცელებულია სამი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე):

სგე-1. ღორლი და ხინჭა ლოდების ჩანართებით ქვიშა-ქვიშნარითა და თიხნარით შევსებული – 40%

სგე-2. ლოდები ღორლით და ხვინჭა უხეშმარცვლოვანი ქვიშით და თიხნარით შევსებული – 30%

სგე-3. კირქვები ნაცრისფერი, ძლიერ ნაპრალოვანი და გამოფიტული.

ფერდის გამაგრებისთვის და ეროზიისგან დასაცავად გათვალისწინებულია რკინაბეტონის საყრდენი კედელი სიგრძით 80მ. და კედლის გასწვრივ ზედაპირის მოპირკეთება მონოლითური ფილით $h=12$ სმ, დაახლოებით 750 მ². სამაგრი კედლის ჩამოქცევის თავიდან აცილების მიზნით საპროექტო საყრდენი კედლები ეწყობა ორ ეტაპად, პირველ და მეორე ეტაპზე მოწყობილი კედლები ერთმანეთისგან გამოყოფილია დეფორმაციული ნაკერებით. კედლი ძირითადად ეფუძნება სგე-2-ს, მისი გაბარიტული ზომები სიგრძეში იცვლება რელიეფის მიხედვით, ზედა თავი მთელს სიგრძეზე გასწორებულია +812.0 ნიშნულზე, ხოლო ძირის ჩალრმავება ზედაპირიდან შეადგენს 1.5-:-1.8 მეტრს. კედლის კონსტრუქციებში გამოყენებულია სიმტკიცით B30 კლასის ბეტონი, წყალგაუმტარობით W8, ხოლო ყინვამედეგობით F150 მარკა. საარმატურე ფოლადი A500C; A240C.

ზედაპირის მონოლითური ფილით მოპირკეთება ხდება კედლებზე ორივე ეტაპის სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ფილაში გამოყენებულია B30 კლასის W8; F150 მარკის ფიბრობეტონი, რომელიც დაარმირებულია ბაზალტის Ø6 არმატურის ბადეებით.

შენიშვნები

1. არმატურის გადაბმა მოხდეს პირგადადებით, საანკერო სიგრძით 50xd.
2. რკ.ბ-ის კონსტრუქციებში დაცული იქნას დამცავი შრეები, როგორც ეს პროექტშია მითითებული.
3. დაბეჭონების შემდეგ ფილის ზედაპირზე მოეწყოს ჭრილები ბიჯით 3x3 მეტრი, სიღრმით 6-:-7 სმ.
4. გეოლოგიური კვლევის საფუძველზე რეკომენდირებულია სამუშაოები შესრულდეს ზელით, მძიმე ტექნიკის გამოყენების გარეშე.

ტოპო-გეოდეზიური დასაბუთება

ტოპო-გეოდეზიური საძიებო სამუშაოები ობიექტზე ჩატარდა დამკვეთთან შეთანხმებული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.

ტექნიკური დავალების თანახმად ობიექტზე შესრულდა შემდეგი სახის და მოცულობის ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები:

1. ჟინვალის წყალსაცავის მარჯვენა ფერდის აგეგმვა 1:200-იან მასშტაბში, რელიეფის კვეთის სიმაღლე 1.0მ. აგეგმვა შესრულდა 0.57ჰა ფრთობზე.
2. ამავე ფერდის განივი კვეთების გადაღება 1:200-იან მასშტაბში. გადაღებული იქნა 23 განივი კვეთი.

ტოპო-გეოდეზიური სამუშაოები შესრულებული იქნა UTM WGS-84 კოორდინატთა სისტემაში.

ობიექტზე სამუშაოები შესრულებული იქნა TPS სერიის TCR-407 პოწერ მოდელის ელექტრონული ტაქეომეტრით, რომლის ლაზერული მანძილმზომით უამრეკლოთ მანძილების გაზომვა შეიძლება 200მ-400მ-მდე, სიზუსტით 2-5მმ. ხოლო ამრეკლით (სტანდარტული პრიზმით GPR 111) 1800მ-3500მ-მდე, სიზუსტით 2-5მმ. მანძილების გაზომვის დიაპაზონი დამოკიდებულია პარის გამჭვირვალეობასა და ამინდის ცვლილებაზე.

სამუშაოს შესრულების დროს გამოიყენებოდა, როგორც IR ამრეკლზე გაზომვები, ასევე RL უამრეკლო გაზომვები. ამრეკლად გამოყენებული იქნა სტანდარტული პრიზმა GPR 111.

ასაგეგმი საფუძვლის წერტილების კოორდინატების განსასაზღვრელად და განივი კეთების გადასლებად გატარებული იქნა თეოდოლიტურ-სანიველირო სვლა, ელექტრონული ტაქეომეტრით TCR-407 power მოდელით.

გაზომვების ყველა მონაცემი (წერტილების დასახელება, კოდები, სიმაღლეები, კოორდინატები) ჩაწერილი იქნა ინსტრუმენტში. Job-s ფაილში, ანლოგიურად კომპიუტერის დირექტორიებისა, საიდანაც LGO-Tools პროგრამული პაკეტით გადმოტანილი იქნა კომპიუტერში, დამუშავებული იქნა AutoCAD 2007-ის სისტემაში, DWG ფორმატში და ჩაბარდა საპროექტო განყოფილებას.

საინჟინრო-გეოლოგია

შესაგალი

წინამდებარე საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასება შედგენილია 2018 წლის მარტში უინვალის წყალსაცავზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური რეკოგნოსცირების საფუძველზე და ითვალისწინებს წყალსაცავის ზედა ბიეფში, მისი მარჯვენა ნაპირის 120მ, მანძილზე განვითარებული ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიურ დასაბუთებას.

გარდა რეკოგნოსცირებით მოპოვებული მონაცემებისა, დასკნის შესადგენად გამოყენებული იქნა ს.ს. „საქმიანპროექტის“ და „საქმიდროპროექტის“ ფონდური მასალები.

1.02.07-87 კრებულის დანართი 10-ის თანახმად, საპროექტო ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულით, მიეკუთვნება II (საშუალო) კატეგორიას.

სეისმური საშიშროების რუკის დანართში დაბა უინვალის შემადგენლობაში შემავალი სოფლების ბალიანობა MSK-64 სკალით 8 და 9-ს შეადგენს, მათ შორის რიგითი ნომერი 1907-ით მოცემული სოფელ სინდისველასი – 9 ბალს, ხოლო სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A – 0.24-ს.

პკ01.05-08 „სამშენებლო კლიმატოლოგია“-ს ცხრილი 20-ის თანახმად ნიადაგის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე დაბა უინვალში შეადგენს:

- თიხა-თიხნარისათვის – 43სმ;
- წვრილი და მტვრისებრი ქვიშა-ქვიშნარისათვის - 52სმ;
- მსხვილი და საშუალო სიმსხვილის ხრეშოვანი ქვიშისათვის – 56სმ;
- მსხვილმონატეხოვანი გრუნტისათვის – 64სმ.

2. ტერიტორიის მოკლე ფიზიკურ-გეოგრაფიული და გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური პირობები

უინვალის წყალსაცავი მდებარეობს თბილისიდან 50კმ მანძილზე, მდ. არაგვის ზეობაში და დაკავშირებულია მასთან ასფალტირებული გზით.

წყალსაცავი განლაგებულია ორი, მსხვილი ოროგრაფიული ელემენტის: დიდი კავკასიონისა და მთათაშუა ჩადაბლების საზღვარზე. კაშხალი აგებულია თეთრი და ფშავის არაგვის შერწყმის ადგილიდან ქვემოთ 2 კმ მანძილზე.

დასავლეთიდან იგი შემოფარგლულია ლომისის ქედის აღმოსავლეთ ფერდობით, აღმოსავლეთიდან – ქართლის ქედის დასავლეთ ფერდობით, ხოლო ჩრდილოეთიდან – გუდამაყრის ქედის სამხრეთ ფერდობებით. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს წყალგამყოფს თეთრ და ფშავის არაგვებს შორის.

დაბა უინვალთან ხეობა შევიწროებულია, ხოლო მის ზემოთ და ქვემოთ – გაფართოებული. ხეობის ასეთმა კონფიგურაციამ განაპირობა კაშხლის აგება მის შევიწროებულ მონაკვეთზე.

საქართველოს ტერიტორიის კლიმატურ ტიპებად დაყოფით, დაბა უინვალი მიეკუთვნება ზომიერად ტენიან სუბტროპიკული კლიმატის ოლქს და ხასიათდება ზომიერად ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი თბილი ზაფხულით, ნალექების ორი მინიმუმით წელიწადში.

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 739 მმ-ს შეადგენს. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა $+9.7^{\circ}\text{C}$. აბსოლიტური მინიმუმი (-26°C), ხოლო აბსოლიტური მაქსიმუმი $+42^{\circ}\text{C}$.

გეოლოგიური თვალსაზრისით უინვალის წყალსაცავის ტერიტორია შედის მესტია-თიანეთის ზონაში და ხასიათდება რთული გეოლოგიური აგებულებით. იგი გართულებულია ტექტონიკური ნაოჭებით, ნაწევებით, შეცოცებებით და წყვეტებით.

მის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობენ შუა იურული აალენის და ბაიონის წყების, ქვედა ცარცის ალბისა და აპტის, ზედა ცარცული სენომან-მასტრიხტის, პალეოცენის პალეოცენის და შუა ეოცენის, ასევე ზედა ეოცენის ნალექები.

უშუალოდ წყალსაცავის ფერდობებზე გავრცელებულია პალეოცენის, ქვედა და შუა ეოცენის ($P_1+P_2^2$) ქვიშაქვურ-ალევროლიტური ფლიშის ტურბილიტები, პელაგური არგილიტები და მერგელები, კირქვები, კაჟოვნი არგილიტები, ბაზალური კონგლომერატები, კონგლომერატ-ბრექჩიები, ქვიშები და ქვიშაქვური კირქვები.

ზედა ეოცენი (P_2^2) წარმოდგენილია ასევე ქვიშაქვური-ალევროლიტური ფლიშის ქვიშაქვური, გრაველიტური, ალევროლიტური ტურბიდიტები, პელაგური მერგელებით და თიხებით, შრეებრივი თიხების, ქვიშაქვების, გრაველიტების ოლისტოსტრომებით, კონგლომერატების შუაშრებით და დასტებით.

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონება, უინვალის ტერიტორია შედის საქართველოს ბელტის არტეზიული აუზის ქართლის ფოროვანი, ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული წყლების III გრაიონში, სადაც წყალშემცველად გვევლინებიან სპორადულად

გაწყლიანებული მიოპლიოცენის ლაგუნური-კონტინენტალური თიხები, კონგლომერატები, ზოგჯერ კირქვები და მერგელები. ასევე ძველმეოთხეულის ალუვიური რიფნარი, კონგლომერატები, ქვიშები და თიხნარები.

მათი მინერალიზაცია $0.5\text{-}1.0\text{g/l}$ -ის ფარგლებშია, ხოლო ტიპით ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ-კალციუმიანი, ტემპერატურით $9\text{-}12^{\circ}\text{C}$.

წლები არ ხასიათდებიან არც ერთი სახის აგრესიულობით.

საინჟინრო-გეოლოგიური დარაიონებით ჟინვალი და მიმდებარე ტერიტორიები მოიცავს საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთ დაძირვის VI რაიონის ორ ქერაიონს:

1. VI_2^3 – მუხრანის ქვაბული, ამოვსებული მდ. არაგვის მონატეხოვანი ალუვიური ნალექებით, გრუნტის წყლის მაღალი დონეებით და მათ სახურავზე გავრცელებული დელუვიურ-ალუვიური წარმოშობის 15-20მ სიმძლავრის ლიოსისებრი თიხნარებით.
2. V_2^4 – ბაზალეთის ქერაიონი, აგებული მსხვილმონატეხოვანი ალუვიური ნალექებით, სიმძლავრით 370მ. აქ გავრცელებული რიფნარი-სუსტად შეცემენტებულია და გადაფარულია ზემოდან ლიოსებით და ლიოსისმაგვარი თიხნარებით სიმძლავრით 2-5მ. ამ ქერაიონში ფართე გავრცელებას პოულობს დახრამვა და წყალ-ქვიანი სელური ნაკადები.

3. სპეციალური ნაწილი

საპროექტო უბანი მოიცავს წყალსაცავის მარჯვენა ფერდობის მონაკვეთს, კაშხლის მარჯვენა დაბოლოების მიმდებარედ ზემოთ, სიგრძით 120მ. ფერდობზე განვითარებულია ინტენსიური ეროზიული პროცესები წყალსაცავის მაქსიმალური შეტბორვის ზოლამდე და რამოდენიმე მეტრით მაღლაც. თუდროულად არ იქნა მირებული საჭირო ზომები – ამ პროცესში ჩათრეული აღმოჩნდება ნატაზტარი-დარიალის საავტომობილო გზაც.

ეროვნული პროცესების გააქტიურების მიზეზი პირველ რიგში ფერდობზე გავრცელებული ქანების შემადგენლობაა, რომელსაც ემატება წყალსაცავში დონის ხშირი ცვალებადობა, რაც იწვევს სუსტად შეკავშირებული ქანების გაწყლიანება-გამოშრობას და შესაბამისად მათი სიმტკიცის შესუსტებას.

დასახასიათებელი ფერდობი ძირითადად წარმოდგენილია სხვადასხვა ქანების ოლისტოსტრომებით, რომელიც წარმოადგენს დაუხარისხებული, გადალექილი ნამსხვრევების ქაოტურ დანაგროვებს. მათი წარმოქმნა დაკავშირებულია სხვადასხვა პროცესებთან, ხოლო უინგალის შემთხვევაში უშუალოდ კავშირშია აქტიურ, ტექტონიკურ მოძრაობებთან, რომლებიც იწვევნ ფერდობის ზედა ნაწილში ქანების მსხვილი ბლოკების მოწყვეტას, მათი შემდგომი მოცურება-დაგროვებით ფერდობზე ხეობების ძირამდე. შემდგომ ხდება მონატეხების შეცემენტება პელიტური და ფსამო-ალევროლიტური მასით.

გაუწყლიანებელი ოლისტოსტრომები საკმაოდ მყარადაა შეკავშირებული და ზასიათდება კონგლომერატების თვისებებით, მაგრამ წყლის ხანგრძლივი ზემოქმედებით იგი კარგავს სიმტკიცეს და გვევლინება ღორღის, ხვინჭის და ლოდების სახით, წვრილმარცვლოვანი პელიტური მასის შემავსებლით.

ტექტონიკური ძვრებით ფერდობის ზედა ნაწილიდან მოწყვეტილი ბლოკების უმეტესობა ხეობის ძირში დალექვამდე, გზადაგზა იმსხვრევა ღორღის, ღორღის და ხვინჭის, ხოლო ზოგიერთი ბლოკი ბოლომდე არ იმსხვრევა და ილექტა დიდი ლოდების სახით ფერდობის ძირში ან მის ქვედა ნაწილში.

ასეთი ლოდები აღინიშნება კაშხლის მარჯვენა დაბოლოებასთან, რომლის დიამეტრი 5მ-ს შეადგენს. მის საგებში გავრცელებულია ღორღი, ხვინჭა და უხეშმარცვლოვანი ქვიშა. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს ფერდობზე მოძრავი ბლოკებისა და ლოდების ურთიერთ შეჯახებით წარმოქმნილ ნამსხვრევებს.

ეროვნული ფერდობის ცენტრალურ ნაწილში, საავტომობილო გზის ქვემოთ 40მ მანძილზე, 20 მ სიგანის ფერდობი წარმოდგენილია წვრილმონატეხოვანი ღორღით, ხვინჭით, ქვიშითა და თიხნარით.

ღრმა ბურღვების მონაცემებით, ოლისტოსტრომების სიმძლავრე საქართველოში ერთეულიდან რამოდენიმე ასეულ მეტრამდე მერყეობს.

ფერდობზე ეროზის საწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავებისათვის საჭირო იქნება ნაგებობების (სამაგრი კედელი, ან კერები, გაბიონები და ა.შ.) ძირის 2-3 მთით ჩაღრმავება ზედაპირიდან, საღ გრუნტებზე, რომელთა ლითოლოგიური შემადგენლობა და შესაბამისად მათი ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლებით რადიკალურად განსხვავდებიან ზედაპირულებისაგან (ოლისტოსტრომების შემადგენლობიდან გამომდინარე).

ფერდობზე არსებული გეოლოგიური გაშიშვლებით შესაძლებელია ლითოლოგიური ჭრილის დადგნა ზედაპირიდან 3-4მ სიღრმემდე.

აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ გაშიშვლებული კირქვები, მიუხედევად მათი დიდი ზომებისა (5-10მ), წარმოადგენს ბლოკებს და ლოდებს და არა ძირითად ქანებს.

აქედან გამომდინარე, საპროექტო ფერდობის მთელ სიგრძეზე შეიძლება ვიმსჯელოთ გარკვეული სახეოსნვაობების გრუნტების პროცენტულ შემცველობაზე.

ჩატარებული კვლევებით მთელ უბანზე გავრცელებულია სამი საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტები (სგე).

სგე-1. ღორლი და ზინჭა ლოდების ჩანართებით ქვიშა-ქვიშნარითა და თიხნარით შევსებული – 40%.

სგე-2. ლოდები ღორლით და ზვინჭა უხეშმარცლოვანი ქვიშით და თიხნარით შევსებული - 30%.

სგე-3. კირქვები ნაცრისფერი ძლიერ ნაპრალოვანი და გამოფიტული – 30%.

გრუნტის წყლის გამოვლინება 3 მ სიღრმემდე არ არის მოსალოდნელი.

გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები მოცემულია თანდართულ ცხრილში.

ფერდობის ზედა ნაწილში სამაგრ კედელს ეროზისაგან გამოცლილი აქვს საყრდენი გრუნტი. ჩატარებული გაზომებით შექმნილი სიცარიელების სიმაღლე ზოგიერთ შემთხვევაში 80სმ-ს აღწევს. სამაგრი კედელი სიმძიმის ძალით დაბზარულია და არ არის გამორიცხული შემდგომში მისი ამოყირავება.

კაშხლის მარჯვენა დაბოლოებასთან აგებული საგუშაგო ჯიხური, რომელსაც ზედა ბიეფთან ნახევარწრიული ფორმა აქვს, ნაწილობრივ ფუნდირებულია კირქვების ბლოკზე, რომლის სიგრძე 8 მ-მდეა. მას ძირი გამოცლილი აქვს ეროზით და სიმძიმის ძალით გახლეჩილია 20 სმ-მდე სიგანის ნაპრალით. შემდგომში მოსალოდნელია ბლოკის გრავიტაციული ძალებით დაძვრა და გადაადგილება წყალსაცავის ძირისაკენ.

ფოტოზე წითელი ხაზით აღნიშნული 20მ-იანი მონაკვეთი წარმოდგენილია სუსტი გრუნტებით, კერძოდ, წვრილმონატეხოვანი ხვინჭით, ღორღით და თიხნარით.

ამ მონაკვეთზე სასურველია სამაგრი ან კერების ან ხიმინჯების ძირი ჩაცდეს წყალსაცის ძირს, ხოლო ზედაპირი დაიფაროს მსხვილმონატეხოვანი გრუნტით ან ეს მონაკვეთი მთლიანად დაიფაროს ლეიბის ტიპის გაბიონებით, რომლებიც გამოიყენება ფართობრივი გადაფარვისათვის ეროზის საწინააღმდეგო ნაგებობების მოწყობისას.

ქვემოთ მოცემულია საპროექტო უბანზე გავრცელებული გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების ცხრილი.

გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლების ცხრილი

საგენ-ნომერი	გრუნტის მოკლე ლითოლოგიური აღწერა	პრიცენტული ტექსტურულობა	სიმკვრივე ბუნებრივი P გვ.გვ.	ლამაზულავების ჯამუში და ძალის მიზრია	ფერდოს ქანობა 3,0 მ-დე	პირობითი საანგარიშო დატვირთვა Ro, კჰა	ლაფორმაციის მოდული E, მპა	შინაგანი ხახვენის გუთხე ფ, გრადუსი	შეკიდულობა C, კმა	კატეგორია ხელშეურობით
1	დელუვიურ-პროლუვიური ღორღიდა ხვინჭალოდების იშვიათი ჩანართებით, ქვიშა-ქვიშნარითა და თიხნარით შევსებული	40	1950	6-ვ III	1:1.5	400	40	35	1.5	III

2	ლოდები, ლორდი და ხვინჭა უხეშმარცლოვანი ქვიშითა და თიხნარით შევსებული	30	2210	6-ბ IV	1:1.1	600	50	25	2	II
3	კირქვა სქელშრეებრივი, ნაპრალოვანი და გამოფიტული	30	2560	15-ბ VII	1:0.25	>600	Rc =67გკ	-	-	II

შენიშვნა: გრუნტის წყლის გამოვლინება 3მ სიღრმეზე არ არის მოსალოდნელი.

პროექტის ავტორი: თ.ორლდანიშვილი