

სათავსის ნომერაცია #	სათავსის დასახელება	გადამღობი კონსტრუქცია	ჰაერის ტემპერატურის პარამეტრები გვივი პერიოდში			ჰაერის ტემპერატურის პარამეტრები თბილ პერიოდში			გადამღობი კონსტრუქციის ფართი (მ²)	თბოგადაცემის კოეფიციენტი K	მზის პირდაპირი რადიაცია (ვტ)	მზის პირდაპირი რადიაციის არეკვლის (დაჩრდილების) კოეფიციენტი %	მზის გაბნეული რადიაცია გაჭირვალე გადამღობ კონსტრუქციაზე (ვტ)	პროცენტუელი დანაბატი (გეოგრაფიული მხარე, ქარი და ინფილტრაცია) %	აღმანიანების რაოდენობა (N)	თითოეული აღმანიდან გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა (ვტ)	ტექნოლოგიიდან გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა (ვტ)	გადამღობი კონსტრუქციის სითბოს მოდინება	გადამღობი კონსტრუქციის თბოდანაკარგები	სითბოს მოდინების ჯამი (KW)	თბოდანაკარგების ჯამი (KW)
			შიდა ტემპ. (°C)	გარე ტემპ. (°C)	ტემპ. სხვაობა (°C)	შიდა ტემპ. (°C)	გარე ტემპ. (°C)	ტემპ. სხვაობა (°C)													

1	შოკის სივრცე	ფანჯარა #1	22	-6	28	24	32	8	9.0	2.90	495	0.80	100.00	1.15	5	145	500	1140	840	10.9	7.3
		ფანჯარა #2	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		ფანჯარა #3	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		გარე კედელი #1	22	-6	28	24	32	8	45.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				290	1014		
		გარე კედელი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		კარი	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		იატაკი #1	22	-6	28		32		47.0	3.50	NO	NO	NO	0.60				0	2764		
		იატაკი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		სახურავი #1	22	-6	28	24	32	8	47.0	1.80	30	NO	NO	1.15				778	2724		
		სახურავი #2	22	-6	28	24	32	8				NO	NO					0	0		

2	მორიგე ექიმი	ფანჯარა #1	22	-6	28	24	32	8							4	145	200	0	0	1.6	1.4
		ფანჯარა #2	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		ფანჯარა #3	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		გარე კედელი #1	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		გარე კედელი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		კარი	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		იატაკი #1	22	-6	28		32		9.0	3.50	NO	NO	NO	1.00				0	882		
		იატაკი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		სახურავი #1	22	-6	28	24	32	8	9.0	1.80	30	NO	NO	1.15				149	522		
		სახურავი #2	22	-6	28	24	32	8				NO	NO					0	0		

3	საპროცედურო	ფანჯარა #1	22	-6	28	24	32	8							4	145	500	0	0	2.3	1.0
		ფანჯარა #2	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		ფანჯარა #3	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		გარე კედელი #1	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		გარე კედელი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		კარი	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		იატაკი #1	22	-6	28		32		15.0	0.40	NO	NO	NO	1.00				0	168		
		იატაკი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		სახურავი #1	22	-6	28	24	32	8	15.0	1.80	30	NO	NO	1.15				248	869		
		სახურავი #2	22	-6	28	24	32	8				NO	NO					0	0		

4	ვესტიბიული	ფანჯარა #1	22	-6	28	24	32	8	2.0	2.90	250	0.80	100.00	1.15	5	145	200	253	187	2.5	0.8
		ფანჯარა #2	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		ფანჯარა #3	22	-6	28	24	32	8										0	0		
		გარე კედელი #1	22	-6	28	24	32	8	4.0	0.70	NO	NO	NO	1.15				26	90		
		გარე კედელი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		კარი	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		იატაკი #1	22	-6	28		32		7.0	0.40	NO	NO	NO	1.00				0	78		
		იატაკი #2	22	-6	28	24	32	8			NO	NO	NO					0	0		
		სახურავი #1	22	-6	28	24	32	8	7.0	1.80	30	NO	NO	1.15				116	406		
		სახურავი #2	22	-6	28	24	32	8				NO	NO					0	0		