
ბაუმთბარი სარდაფით,
ზემოთ სართული,
კედელი ბლოკი
დემონტაჟი მონტაჟილი
(ბადაადგილება)
Ø20
C22 500X600
თვითმდინელი
პაციენტის
ვესტიბიული
105
დაერთდეს შენობაში
არსებულ კაერსატარზე
არხული
ვენტილატორი
L=100m3/h 30pa
150Ø
125Ø
108
106
107
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=9000BTU
Ø3/8 Ø1/4
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=12000BTU
104
არხული
ვენტილატორი
L=100m3/h 30pa
103
102
113
ჩასარეცხი
ვესტიბიული
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=9000BTU
101
C22 800X600
C22 800X600
150Ø
C22 500X600
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=12000BTU
112
შოკის სივრ
C22 500X600
111
კონდიციონერის შიდა
ბლოკი Qc=9000BTU
Ø3/8 Ø1/4
C22 500X600
მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე
ბლოკი Qc=36000BTU N=3.2kw
Ø3/8 Ø1/4
მულტი სპლიტ კონდიციონერის გარე
ბლოკი Qc=24000BTU N=2.5kw
დემონტაჟი მონტაჟილი
არსებული დაზიანებული კედლის სპლიტ
კონდიციონერი
დემონტაჟი
არსებული კედლის სპლიტ კონდიციონერი
დემონტაჟი მონტაჟი
Qc=18000BTU N=1.7kw
C22 700X600
C22 700X600
დემონტაჟი მონტაჟილი
125Ø
110
სამკურნალო/დაკვირვების
სივრცე
109
არხული
ვენტილატორი
L=100m3/h 30pa

პირობითი ნიშნები

◎	რეგულირებადი დიფუზორი ø125
🟦	კონდესატსადინარი მილი ø32
🟥	კონდიციონერის სპილენძის მილი

დამკვეთი					შ.პ.ს. „სუჯა+“
მისამართი					
პროექტის სახელწოდება	ამბულატორიული ცენტრის რეკონსტრუქცია აბაშა				გათბობა ვენტილაცია კონდეცირება
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მასშტაბი	1 : 80	გეგმა 0.00 ნიშნულზე კომპ.როზეტების განლაგება
დირექტორი	ო. სუჯაშვილი		თარიღი	2021 წ.	
შეასრულა	შ. კანდელაკი		სტადია	ფურცელი	ფურცლები
			მპ	სდ-2	3