



მიწისზედა ქვესადგურის ტრანსფორმატორის ტექნიკური დავალება
„საყდრისის“ საბადო

დასახელება	მნიშვნელობა
ნომინალური სიმძლავრე, კვტ	1000
პირველადი გრაგნილის ძაბვა კვ	10
მეორადი გრაგნილის ძაბვა	0,4
უქმი სვლის რეჟიმის დანაკარგი (ვტ)	900-1000
მოკლე ჩართვის დანაკარგი (ვტ)	7000-8000
მოკლე ჩართვის ძაბვა %	4,5-5,5
უქმე სვლის დენი %	1,1-1,5
გრაგნილის შეერთების ჯგუფის სქემა	Y/Y _H -0
მასა კგ.	Д/Y _H -0