



საპრ. შნევიან გილზე, ბეჭონის
გალიშების მოწყობა მოხვევის (მუხლის)
ადგილებში

ალბორ- 12



ნაკადის
მიმართულება

გალიშები მუხლების ადგილები
45° მუხლისითვის სქემატური
ა. 1:20




პ.3.6. "ჯორჯიან კოორ ენდ ფაუნდი"


ტექნიკური ექსპრესისა და პროექტირების
დეპარტამენტი
თბილისი, აღმაშენება 1 ავანგარდი, №33

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თანამდებობა	თარიღი
საპ. სამსახ. უფროსი	გ.ნაცვლიშვილი			
შეასრულა	ი. კვირაძე			

გალიშები	თანამდებობა	თარიღი
	-	2017 03 დისემბერი
სტადი.	მარცხენა გარემონტი	
გ.კ.	გ. 1	2



30% გადასაცვლა
გ. 1:50



სამუშაოების აღწერა

1. გეტონის გალივი მოედაოს მუხლების მონაცავის შემდეგ.
 2. გეტონის ჩაისხას ადგილზე.
 3. მიღებადების ექსპლუატაცია არ დაიწყოს მანამდე სანამ გეტონის გალივი არ აიღებს საკროებლო კლასს
 4. გეტონის ჩასხმამდე თუკი მუხლი შეიცუთოს ცემანტის ხსნარი.
 5. გეტონის ჩასხმამდე შემოწმდეს მუხლების ფექიკური მდგრადარება.
 6. გეტონის გალივების რაოდენობა აღებული ინას მუხლების რაოდენობის იდენტურად.
 7. გრუნტის საჭურაოები იხ. ტექნიკური ნაწილები



პ.3.6. "კორპუსის უმთავრობელი ფუნქციები"

ტექნიკური ექსპრესიზისა და პროექტირების
დეპარტამენტი