| ელ. გამანაწილებელი ფარი - PDB-1 | |
|---|---|
| | |
| ზომა | 700x500x200 |
| მონტაჟის ტიპი | ზედაპირული |
| დაცვის კლასი | IP40 |
| შემავალი ხაზები | ზემოდან |
| გამავალი ხაზები | ზემოდან |
| დადგმული სიმძლავრე $P_{ge}$ | 57.87 |
| მოთხოვნილი სიმძლავრე $P_a$ | 46.30 |
| ქსენის სისტემა | 3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S |




| №№№ | | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | QF5 | QF6 | QF7 | QF8 | QF9 | QF10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ჯგუფის № | მოთხოვნილი სიმძლავრე | დადგმული სიმძლავრე | 1PDB-M1 | 1PDB-M2 | 1PDB-M3 | 1PDB-M4 | 1PDB-M5 | 1PDB-M6 | 1PDB-M7 | 1PDB-P1 | 1PDB-P2 |
| დატვირთვა(kW) | 46.30 | 57,87 | 13,50 | 13,50 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 1,50 | 0,90 |
| მუშა ძაბვა (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| დენი (A) | 78.62 | 98.27 | 24.36 | 24.36 | 1.26 | 2.17 | 1.96 | 2.17 | 1.96 | 6.52 | 3.91 |
| დანიშნულება | შემყვანი ა/ამომრთველი | | VRF სისტემის გარე ბლოკი, სისტემა №1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი, სისტემა №2 | გაგწოვი ვენტილატორი | VRF სისტემის შიდა ბლოკები (სისტემა 1) | VRF სისტემის შიდა ბლოკები (სისტემა 1) | VRF სისტემის შიდა ბლოკები (სისტემა 2) | VRF სისტემის შიდა ბლოკები (სისტემა 2) | საშტეფსელო როზეტები | საშტეფსელო როზეტები |


დმარკი
არქიტექტურული კომპანია
www.dmark.ge
DMARK ARCHITECTURAL COMPANY


ობიექტის დასახელება
თრეინინგ და ქოლ ცენტრი

ობიექტის მისამართი
მიცკევიჩის ქ. 56

დამკვეთი
ალდაბი

2017.08.26
თარიღი — განმარტება

დაკვეთის № 00000
CAD DWG FILE EL-01-05.dwg
დირექტორი 3. აბრამიშვილი
შეასრულა გასტეფნაძე
შეამოწმა
საავტორო უფლებები დმარკი

ნახაზის დასახელება
PDB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარის სქემა

EL-3/1

ფორმატი A3 | მასშტაბი 1: