ელ. გამანაწილებელი ფარი – DBU-1	
ზომა	24 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	ზედაპირული
დაცვის კლასი	IP40
შემავალი ხაზები	ზემოდან
გამავალი ხაზები	ზემოდან
დადგმული სიმძლავრე $P_{დ}$	12.00
მოთხოვნილი სიმძლავრე $P_{მ}$	9.60
დენის სისტემა	L+N+PE, AC50Hz, 230V, TN-S



№ № №	QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6				
ჯგუფის №			1DBU-P1	1DBU-P2	1DBU-P3	1DBU-P4					
დატვირთვა(kW)	12.00		3,00	2,40	2,40	3,20	1,00				
მუშა ძაბვა (V)	230		230	230	230	230					
დენი (A)	52.17		13.04	10.43	10.43	13.91					
დანიშნულება	შემყვანი ა/ამომრთველი		საკომუნიკაციო კარადის ელ. კვება	საშტეფსელო როზეტები	საშტეფსელო როზეტები	საშტეფსელო როზეტები	რეზერვი				

დემარკი
არქიტექტურული კომპანია
www.dmark.ge

DMARK ARCHITECTURAL COMPANY

ობიექტის დასახელება
თრეინინგ და ქოლ ცენტრი

ობიექტის მისამართი
მიცკევიჩის ქ. 56

დამკვეთი
ალდაგი

2017.08.26
თარიღი — განმარტება

დაკვეთის № 00000
CAD DWG FILE EL-01-05.dwg
დირექტორი ვ. აბრამიშვილი
შეასრულა გასტეფნაძე
შეამოწმა
საავტორო უფლებები დემარკი

ნახაზის დასახელება
DBU-1 ელ. გამანაწილებელი ფარის სქემა

EL-5

ფორმატი A3 | მასშტაბი 1: