



Техническое задание

закуп материалов по ремонту эл. обогрева (во взрывозащищённом исполнении) и теплоизоляции
линии трубопровода эстакады №2

Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов (основная территория).
Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Поставка материалов

Батуми 2017

Техническое задание

на закуп материалов по ремонту эл. обогрева (во взрывозащищённом исполнении)
и теплоизоляции линии трубопровода эстакады №2

Поставщик предоставляет коммерческое предложение на закуп материалов по ремонту эл. обогрева (во взрывозащищённом исполнении. см. таблицу 1) и теплоизоляции (см. таблицу 2) линии трубопровода эстакады №2 на основании ведомостей, сформированных на данный объем материалов, исходя из собственных расчетов.

Линия трубопровода Ду500 по протяжённости 35 пм.

Перечень материалов по устройству эл. обогрева во взрывозащищённом исполнении для надземной линии трубопровода

Марка, модель, код товара и другие параметры ниже перечисленных материалов даётся образцовым (показательным) варианте. Поставщик может предложить аналог с сохранением технических характеристик (мощность, рабочая температура, качество, гарантия производителя и т.д.) по согласованию с заказчиком.
Все материалы должны быть совместимы для монтажа и эксплуатации.

Таблица 1

№	Наименование товара	Единица	Кол-во	Дополнительные требования
1)	Саморегулируемый греющий кабель марка 8XTV2-СТ	п/м	150	Производитель Raychem
2)	Механический термостат для регулирования	шт	1	Производитель Raychem



	обогрева по температуре обогреваемой поверхности, марка RAYSTAT-EX-02			Код товара по каталогу 404385-000
3)	Опорный кронштейн, марка JB-SB-26	шт	1	Производитель Raychem Код товара по каталогу 364489-000
4)	Самоклеющаяся лента для крепления греющих кабелей на трубопроводы, марка GT-66	шт	10	Производитель Raychem Код товара по каталогу C77220-000

Перечень материалов по теплоизоляции для трубопровода Ду500

Таблица 2

№№	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Утеплитель, вата минеральная VM-A, толщина 10 см	м ²	80	ГОСТ 4640-93
2	Скотч армированный ПВХ (серый) 50м x 50мм для крепления минеральной ваты	шт	2	

Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.

Сроки поставки: 30 календарных дней.

Условия оплаты: по факту поставки.

Примечание: Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия