



Утверждаю:

Главный инженер
ООО «Батумский нефтяной терминал»
Гоги Нароушвили

Техническое задание

на поставку предохранительных клапанов СППК4 25-40 для станции приема и перевалки СУГ

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Поставка изделий

Батуми 2019

Техническое задание

на поставку предохранительных клапанов СППК4 25-40 для станции приема и перевалки СУГ

Поставщик предоставляет коммерческое предложение по поставке клапанов пружинных предохранительных фланцевых СППК4 25-40 для станции приема и перевалки СУГ (см. таблицу 1) на основании ведомостей, сформированных на данный объем изделий, исходя из собственных расчетов.

Таблица 1

Клапан пружинный предохранительный фланцевый СППК4 20-40 17с14нж ТУ 3742-004-07533604-2008

Технические характеристики * :

№	Наименование изделия, обозначение	Размер номинальный (условный проход на входе) (DN, мм)	Номинальное (условное) давление (PN, кгс/см ²)	Давление начала открытия (Pн.о, кгс/см ²)	Количество поставки шт.
1	Клапан пружинный предохранительный фланцевый СППК4 20-40 17с14нж	25	40	16...25 (Отрегулировать на 18,4)	14

Условия эксплуатации ГОСТ 15150 – У1, Т1

ИСПОЛНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ КОРПУСА КЛАПАНА

Номинальное (условное) давление клапана, кгс/см ²	Входной фланец		Выходной фланец	
	PN, кгс/см ²	Присоединительные размеры и уплотнительная поверхность по ГОСТ 12815-80	PN, кгс/см ²	Присоединительные размеры и уплотнительная поверхность по ГОСТ 12815-80
PN 40	40	Исполнение 3	16	Исполнение 1

* Примечание:

Марка, модель, производитель и другие параметры даётся образцовым (показательным) варианте. Поставщик может предложит аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком.

Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.

Сроки поставки: Определяется контрактом.

Условия оплаты: по факту поставки.

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия



Форма №: BOT-IMS3.J01-908 | В силе с: 08-08-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 08-08-2016

Составил:

Начальник ПТО /...../
Должность *Подпись* Нугзар Урушадзе
Имя, фамилия

Согласовано:

Начальник станции приема и перевалки СУГ /...../
Должность *Подпись* Теймураз Микашавидзе
Имя, фамилия