

მ ი წ ე რ ი ლ ო ბ ა № 23/8/6-53

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევების აღმოფხვრაზე

" 03 " მაისი 2018 წ.

შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის
დირექტორს ბატონ თეიმურაზ კაციტაძეს

მე. სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის სახელმწიფო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა
ლევან ქეშელაშვილმა 2018 წლის 13 აპრილს № 01/161 წერილის საფუძველზე

სახელმწიფო ინსპექტორის სტატუსი

სპეციალისტთან დავით ხომერიკთან

ერთად

შემოწმებაში (გამოკვლევაში) მონაწილე პირთა თანამდებობები და გვარები

ჩავატარეთ: შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის ქ.თბილისის ხოშარაულის ქ
N 27-ა შენობა-ნაგებობის სახანძრო-ტექნიკური დეტალური შემოწმება (გამოკვლევა)

ზედამხედველობას მიკუთვნებული ობიექტის დასახელება და მისამართი

შემოწმების (გამოკვლევის) დროს გამოვლენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით, "სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ" საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 51-ემუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გევალებათ შეასრულოთ შემდეგი ღონისძიებები:

№	ღონისძიებების დასახელება	შესრულების ვადა	აღნიშვნა-შესრულების შესახებ (აღნიშვნა მხოლოდ შესრულებული ღონისძიებები)
		3	4
1.	<p align="center">ადმინისტრაციის 4 სართული</p> <p>ობიექტის თანამშრომლებს (პერსონალს) ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნების, მოწყობილობების სახანძრო საშიშროების, ხანძარსა წინააღმდეგო დაცვის საშუალებების და აგრეთვე, ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მათი მოქმედების წესების შესწავლის შესახებ.</p> <p>საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-5</p>	01.07.2018 წ.	

შპს "ჯიჯივების მართვისა და განვითარების კომპანია"
ქანსელი არქივი
№ 01/233
თარიღი 15 05 20 18წ.

	<p>მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>		
2.	<p>სახანძრო ონკანებთან მოეწყოს კარადები, ონკანები დაკომპლექტდეს გამდენი სახელოებით და ლულებით. ჩატარდეს შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემის მუშაუნარიანობის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი შეკეთება.</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის, მე-7 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
3.	<p>შენობის შიდა სახანძრო ონკანების კარადები დაინომროს .</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის, მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
4.	<p>შენობის საევაკუაციო გეგმების შესაბამისად საევაკუაციო გზებზე და გასასვლელებთან მოეწყოს საევაკუაციო გზების მაჩვენებლები. („საევაკუაციო გასასვლელი“ და გზის მიმართულების მანიშნებლები.)</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის, მე-4 პუნქტი. მე-8 მუხლის, პირველი პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.12. 2018 წ.	
5.	<p>შენობაში დამონტაჟდეს ავარიული ელექტრო განათება.</p> <p>საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის, მე-3 პუნქტი და მე-8 მუხლის, 1-ლი პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.12. 2018 წ.	
	<p>0,1,2,3, სართულები საწყობები და ავტოსადგომი</p>		
6.	<p>ავტოფარეხებში და ნულ სართულზე (სარდაფი) საწყობებში დამონტაჟდეს ხანძრის ჩაქრობის ავტომატური სისტემები.</p> <p>საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“</p>	01.04. 2019 წ.	

7.	<p>მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). წ.კ 5.13130.2009 ცხრილი ა1, პუნქტი 4.1, 4.1.1; ცხრილი ა3, პუნქტი 5.1;</p>		
	<p>ავტოსადგომში მოეწეოს ავარიული განათება. საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის, პირველი პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04. 2019 წ.	
8.	<p>მოიშალოს ავტოსადგომებში მსუბუქი კონსტრუქციებისგან შესრულებული ჩაშენებული სასაწყობო დანიშნულების სათავსოები და გადატანილი იქნას სხვა შესაფერის ადგილას. საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის, მე-3 პუნქტი. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება). წ.კ 4.13130.2009 პუნქტი 6.11.13</p>	01.10. 2018 წ.	
9.	<p>სახანძრო ონკანებთან მოეწეოს კარადები, ონკანები დაკომპლექტდეს გამდენი სახელოებით და ლულებით. ჩატარდეს შენობის შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების სისტემის მუშაუნარიანობის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი შეკეთება. საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-13 მუხლის, მე-7 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
10.	<p>შენობის შიდა სახანძრო ონკანების კარადები დაინომროს . საფუძველი: „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-2 მუხლის, მე-3 პუნქტი, (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
11.	<p>მთლიანად შენობა აღიჭურვოს ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებით (ცეცხლმაქრით). საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-7 მუხლის, მე-3 პუნქტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	31.07.2018 წ.	

12.	<p>ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილები აღინიშნოს სახანძრო უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნებით.</p> <p>საფუძველი; „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-7 მუხლის, მე-3 პუნქტი.(საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	31.07.2018 წ.	
13.	<p>ავტოსადგომში კომუნიკაციების გასვლის ადგილებში (ტიხრებსა და გადახურვებში) არსებული ღიობები შეივსოს შესაბამისი უწყვი სამშენებლო მასალით.</p> <p>საფუძველი; „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მე-46-ე მუხლის, მე-5 პუნქტი.(საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	31.07.2018 წ.	
14.	<p>შეკეთდეს ელექტრო მეურნეობა. მოიხსნას დროებითი ელექტრო სადენები</p> <p>- კაბელის გადაბმის ღია ადგილები დაცული იქნას საიზოლაციო მასალით.</p> <p>ავტოფარეხებში და სარდაფის სათავსებში (საწყობებში) ღია ვარვარა ტიპის ნათურები ჩაისვას სპეციალურ დამცავ ხუფებში, ან შეიცვალოს ცივი ნათების ეკონომ ნათურებით.</p> <p>საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-9 მუხლის, პირველი პუნქტის და მე-2 პუნქტის „დ“; „ბ“ ; და „ვ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად. (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	30.09.2018 წ.	
15.	<p>ავტოფარეხებში და ნულ სართულზე აღდგენილი იქნას კვამლსაწინააღმდეგო სავენტილაციო სისტემები.</p> <p>საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-11 მუხლის, მე-3 პუნქტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილება).</p>	01.04.2019 წ.	
16.	<p>ავტოსადგომებში სავაკუაციო გზებზე და გასასვლელებთან მოეწყოს სავაკუაციო გზების მაჩვენებლები (გასასვლელები და გზის მიმართულების მანიშნებლები.)</p> <p>საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტის „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ მე-9 მუხლის, მე-4 პუნქტი და მე-8 მუხლის, პირველი</p>	01.12. 2018 წ.	

