

ბანმარტებიტი ბარატი

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს გაბარინის მოედანზე არსებული სასტუმროს ელექტრო მომარაგებას. პროქტი შესრულებულია დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დავალების, სამშენებლო ნახაზების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების საფუძველზე. ობიექტის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს 404.2 კილოვატს.

ელ. ენერგიით მომარაგების ხარისხის მიხედვით შენობა მეორე კატეგორიისაა. პირველი კატეგორიის მომხმარებლებია: ლიფტები, ავარიული განათება, სახანძრო დანადგარები (ვენტილატორები, ტუმბო), კავილიონები და ნიუს რუმი(რომლებსაც ემსახურება უწყვეტი კვების წყაროები).

პროექტი არ ითვალისწინებს მაღალი ძაბვის ქვსადგურის მოწყობას.

ობიექტის ავარიულ კვების წყაროს წარმოადგენს 600კვა დადგმული სიმძლავრის დიზელ გენერატორი, რომელიც მოემსახურება მტლიან ობიექტს.

სახნძრის შემტხვევაში ავტომატურად გაიტიშება ყველა მომხმარებელი ბარდა პირველი კატეგორიის მოხმარებლებისა(ის მტავარი გამანაწილებელი ფარის ცალხაზოვანი სქემა).

დამიწება და მესამრიდი.

კომპლექსი აღჭურვილია აქტიური მესამრიდით, რომლის დამიწების კონტურები უნდა მოეწყოს შენობა-ნაბებოგის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს.

სატრანსფორმატორო და საბენერატორო ნაბებოგის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყოს დამიწების კონტურები. ასევე მოეწყოს დამეტებით დამიწების კონტური და დაერთდეს მთავარი გამანაწილებელი ელ. ფარის დამიწების სალტეზე, საიდანაც შესაბამისი სადენების მეშვეობით მოხდება დამიწების მიყვანა აბრეგატებამდე.

გათვლები გაკეთებულია პროექტირებისა და მშენებელობის „**СП 31-110-2003**“ კოდექსზე დაყრდნობით.(დამტკიცებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ 26 ოქტომბერი 2003წ)

ცვლილებათა ჩამონათვალი		
N	თარიღი	აღწერა

პროექტის დასახელება		
Gagarini Hotel ბაბარქანს საბარქანო		
დამკვეთი		
UNX Development		
პროექტის მისამართი		
კონსტრუქტორი ნახაზი		

მოხიცა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
ელექტრო ინჟინერი	კობა გუგუშვილი	

ფურცლის დასახელება		
Electrical Supply ბანმარტებიტი ბარატი		
ფურცლის ნომერი		რევიზია
EL-00		
პროექტირების ტაბი	ფორმატი	თარიღი
	A1	31/05/2019