



Утверждаю:

Главный инженер
ООО «Батумский нефтяной терминал»
Гоги Нароушвили

Техническое задание

на поставку предохранительных клапанов СППК4-50-16 в количестве 14 шт.
и ремонтный комплект клапанов в количестве 5 шт. для участка ОС

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Поставка изделий

Техническое задание

на поставку предохранительных клапанов СППК4-50-16 в количестве 14 шт.
и ремонтный комплект клапанов в количестве 5 шт. для участка ОС

Поставщик предоставляет коммерческое предложение по поставке клапанов пружинных предохранительных фланцевых СППК4-50-16 и ремонтный комплект клапанов для участка ОС (см. таблицу 1) на основании ведомостей, сформированных на данный объем изделий, исходя из собственных расчетов.

Таблица 1

Клапан предохранительный пружинный 17с14нж фланцевый СППК4-50-16 ТУ 3742-004-07533604-2008

Технические характеристики * :

Наименование, обозначение	Тип присоединения	DN, мм	PN, кгс/с м ²	H	L	Рабочая среда	Масса, кг	Количество шт.
Клапан предохранительный пружинный 17с7нж №106 СППК4-50-16	фланцевое по ГОСТ 12815-80	50	16		130	вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды	26	14

- Условия эксплуатации ГОСТ 15150 – У1, Т1
- Материал корпуса – углеродистая сталь
- Уплотнение – нержавеющая сталь
- Давление начала открытия отрегулировать на 10,4 атм.
- Срабатывание автоматическом режиме (у клапанов нет ручного подрыва)
- Возможность регулировки давления на месте
- Ремонтный комплект клапанов в количестве 5 шт.

* Примечание:

Марка, модель, производитель и другие параметры даётся образцовом (показательном) варианте. Поставщик может предложить аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком.

Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.
Сроки поставки: Определяется контрактом.
Условия оплаты: по факту поставки.

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия

Составил:

Начальник ПТО
Должность

/...../
Подпись

Нугзар Урушадзе
Имя, фамилия

Согласовано:



Форма №: BOT-IMS3.J01-908 | В силе с: 08-08-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 08-08-2016

Операционный директор

Должность

/...../

Подпись

Куаныш Аябаев

Имя, фамилия

Главный механик

Должность

/...../

Подпись

Вилгелм Каландаришвили

Имя, фамилия