I სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემების დატანით



საფენტილაციო აგრეგატების ექსპლიკაცია:

Type 1_ საფენტილაციო აგრეგატი L=300m3/h, DP=250pa, Nel=0.5kw.
Type 2_ საფენტილაციო აგრეგატი L=500m3/h, DP=250pa, Nel=0.5kw.
Type 3_ საფენტილაციო აგრეგატი L=750m3/h, DP=250pa, Nel=0.5kw.

პირობითი აღნიშვნები

⊠	რეკუპერაციული დანადგარი
⊛	არხული ვენტილატორი
✢	საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილატორი უკუსარქველით
▭	VRF -ის გარე ბლოკი
VRF IU	VRF -ის შიდა ბლოკი
🟧	კედლის ქვაბი
▤	სავენტილაციო გისოსი
▬	სავენტილაციო გისოსი
▨	მოდინებითი ჰაერსატარი
▨	გამწოვი ჰაერსატარი
🟩	ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი
⊠	სამზარეულოს გამწოვი ქოლგა
▩	ჰაერსატარის რბილი გადაბმა
⊓	ხმაურდამხშობი
▩	საექსპლუატაციო ლუქი 600X600
—	რაფნეტი
—	სპილენძის მილი იზოლაციით
—	გათბობის მილი
⊕	სამზარეულოს გაწოვა
●	საპირფარეშოების გაწოვა
●	კანალიზაციის დგარი
▭	გათბობის დგარი
○	გაგრილების დგარი
○	ცივი წყლის დგარი

დამკვეთი

შპს თბილისი ჰილს
დეველოპმენტ ენდ კონსტრაქშენი

მისამართი: ქ.თბილისი,
თავისუფლების მოედანი №4
ს.ნ. : 404496826
E-mail: info@tbilisihills.ge

შემსრულებელი

შპს "ბაუმერი"

მისამართი: ქ.თბილისი,
ე.ჩერქეზიშვილის ქუჩა №28
ს.ნ. : 405170933
E-mail:
levan.kirimlishvili@gmail.com

თანამდებობა	გვარი	ხელმ.
დირექტორი	ლ.ყირიმლიშვილი	
დახაზა	გ.თუმანიშვილი	გ.თუმანიშვილი
შეამოწმა	ე. ნოზაძე	ე. ნოზაძე

პროექტის დასახელება

თბილისში მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსის A ბლოკის გათბობა-გაგრილება და ვენტილაციის პროექტი

I სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემების დატანით

მასშტაბი	1:150	ფურც.	ფურცლები
თარიღი	15.08.2019	გ.გ.ვ-15	31
		ფორმატი A-2	