


II სართულის გეგმა ვენტილაციის
სისტემების ღატანით




პრობოითი აღნიშვნები

- რეკურავიული დანადგარი
- არსული ვენტილტორი
- საფოვაცხოვრებო გაწოვი ვენტილტორი უკუსარტკელოთ
- VRF -ის გარე ბლოკი
- VRF -ის შიდა ბლოკი
- კედლის ქვაბი
- სავენტილაციო გისოსი
- სავენტილაციო გისოსი
- მოდინებითი პერსატარი
- გაწოვი პერსატარი
- პაერის ზარვის მარგულორებელი სარტკელო
- საშარეულოს გაწოვი ქოლეა
- პერსატარის რბილი გადამბა
- სმაუდამშობი
- საექსპლუატაციო ღუჭი 600X600
- რაფნეტი
- სპილენძის მილი იზოლაციით გათობის მილი
- საშარეულოს გაწოვა
- საპირფარეშობის გაწოვა
- კანალიზაციის დგარი
- გათობის დგარი
- გაეროდების დგარი
- ცივი წყლის დგარი

ღამკვეითი

შპს თბილისი პილს
დექველუკვეთი ენდ კონსტრაქვეთი



შემსრულებელი

შპს "გაუშვეთი"

მისამართი: ქობილისი, თბილისი, თბილისის მთიანე N28
ს.ნ. : 404496826
E-mail: info@tbilishills.ge

მისამართი: ქობილისი, თბილისი, თბილისის მთიანე N28
ს.ნ. : 405170933
E-mail: levan.kirimishvili@gmail.com

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმ. |
| დირექტორი | დ.კირიშვილი | |
| ღანახა | ბ.თხეშელი | |
| შეამოწმა | პ. ნოზაძე | |

პროექტის დასახელება

თბილისში მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსის
A კორპუსის ბათობა-გარეშობა და ვენტილაციის
პროექტი

II სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემების
ღატანით

| | | | |
|----------|------------|----------|-------|
| მასშტაბი | 1:150 | შუბც. | შუბც. |
| თარიღი | 15.08.2019 | ბ.მ.მ-16 | 31 |

სავენტილაციო აგრეგატების ექსპლიკაცია:
Type 1_ სავენტილაციო აგრეგტი L=300მ/ჩ, DP=250pa, Nel=0.5kw.
Type 2_ სავენტილაციო აგრეგტი L=500მ/ჩ, DP=250pa, Nel=0.5kw.
Type 3_ სავენტილაციო აგრეგტი L=750მ/ჩ, DP=250pa, Nel=0.5kw.