











ბათობა-გაბრილება და პენტილაციის
სისტემების მოწყობის ტიპური კვანძები



№	დასახელება	ზომა (მმ)	კომენტარი
1	არსებული გადახურვის ფილა		
2	მოჭიმვა		არასწორი იატაკის შემთხვევაში თბილისობის ფილის დაფარვამდე აუცილებელია გასწორდეს ზედაპირი
3	თბილისობის იატაკის გათბობისთვის	40	სკაინობის შემთხვევაში შესაძლებელია სიმაღლის გაზრდა
4	მეტალპლასტიკის იატაკის გათბობის მდილი	16	
5	მოჭიმვა	35	
6	მოპირკეთების ფილა		

პირობითი აღნიშვნები

თანამდებობა	გვარო	ხელმ.
დირექტორი	ლ. ჰორიმელიშვილი	
დახაზა	ბ. თუმანიშვილი	
შეამოწმა	ა. ნოზაძე	

თბილისში გზაშიაღარი საცხოვრებელი კომპლექსის
A ბლოკის ბათუმის-ბათუმისა და ჰენდლანგის
კერძობით

ბათუმის-ბათუმისა და ჰენდლანგის
სახლიდან გოვარდის ტიპის კანკარის

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
თარიღი	15.08.2019	გ.გ.გ-20 31
		ფურცელი A-3