



შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“  
ტექნიკური დავალება

ООО «Батумский нефтяной терминал»  
Техническое задание

Форма №: BOT-IMS3.J01-142 | В силе с: 05-06-2015 | Ревизия: 2 | Дата ревизии: 05-08-2015 **Утверждаю:**

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
ООО «Батумский нефтяной терминал»  
Гоги Нароушвили  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

### Техническое задание

«Услуги по перезарядке 400 единиц огнетушителей различных марок»

#### 1. Предмет закупаемых услуг:

«Услуги по перезарядке 400 единиц огнетушителей различных марок размещённых на производственных участках - Основной территории; «Капрешуми»; «Нефтебаза»; Грузовые нефтепричалы и «Очистных сооружениях» ООО «Батумского нефтяного терминала».

- ОП-12 - 210 шт;
- ОП-6 - 100 шт;
- ОВП-9 - 80 шт;
- ОУ-5 - 10 шт;

#### 2. Обоснование закупки услуг:

- ❖ Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности и условий технического регламента».
- ❖ Справочник С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия».

#### 3. Объекты оказания услуг:

- Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов на основной территории;
- Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»;
- Цех приёма и распределения импортируемых нефтепродуктов «Нефтебаза»;
- Цех приёма и погрузки нефтепродуктов морским транспортом;
- Очистные сооружения;
- Станция приёма и перевалки керосина и автобензина;

#### 4. Объем закупаемых услуг:

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики услуг	Ед. изм.	Кол-во
<b>Перечень производимых работ:</b> 1. Сбор и вывоз с территории БНТ, подлежащих перезарядке огнетушителей; 2. Разборка и опорожнение огнетушителей от огнетушащих веществ; 3. Промывка внутренней полости порошковых и воздушно-пенных огнетушителей; 4. Очистка запорно-пусковых устройств и при необходимости замена сальников;	Шт.	400



შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“  
ტექნიკური დავალება

ООО «Батумский нефтяной терминал»  
Техническое задание

<p>5. Заполнение огнетушителей огнетушащим веществом (порошковых огнетушителей с помощью специального зарядного устройства, с разрыхляющим и просушивающим эффектом),</p>		
<p>6. Заполнение огнетушителей вытесняющим газом через специальное зарядное устройство; 7. Сборка огнетушителей; 8. Нанесение соответствующей отметки на корпусах огнетушителей в виде бирки или этикетки; 9. Доставка перезаряженных огнетушителей на БНТ в места их постоянной дислокации.</p> <p><b>Работы должны быть произведены в строгом соответствии с требованиями следующих документов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об утверждении правил пожарной безопасности и условий технического регламента».</li><li>❖ Справочника С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия».</li><li>❖ ГОСТ 4.132-85.СПКП. «Огнетушители.Номенклатура показателей».</li></ul> <p><b>Исполнитель при оказании услуг должен соответствовать следующим требованиям, <u>но не ограничиваясь</u>:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Для технического обслуживания и ремонта огнетушителей должны быть привлечены лица, достигшие 18 – летнего возраста, после прохождения медицинского осмотра, вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, практическую стажировку, проверку знаний и допущенные к самостоятельной работе. (Подтвердить копиями документов)</li><li>2) Обслуживающий персонал должен хорошо знать устройство огнетушителей всех марок, применяемых на БНТ и уметь устранить неисправности согласно настоящей инструкции.</li></ol>		

### 5. Место оказания услуг:

ООО «Батумский нефтяной терминал». г. Батуми, ул.Маяковского 4.

### 6. Сроки оказания услуг

В течение 30-ти (тридцати) рабочих дней со дня оформления Договора.

#### Составил:

Инженер пожарной безопасности /...../ Л. Беридзе  
*Должность* *Подпись* *Имя, фамилия*

#### Согласовано:

Начальник отдела охраны труда,  
промышленной безопасности и охраны  
окружающей среды /...../ Т. Горделадзе  
*Должность* *Подпись* *Имя, фамилия*