

ტექნიკური სპეციფიკაცია

1. **სალტების სალუნი SHF-150KBT** - ხელსაწყო გამოიყენება ალუმინის, სპილენძის და რკინის დენგამტარი სალტებისათვის სასურველი ფორმის მისაცემად.
 - დასამუშავებელი სალტის მაქსიმალური სიგანე -150 მმ
 - ალუმინის და სპილენძის სალტის მაქსიმალური სისქე- 10 მმ
 - რკინის სალტის მაქსიმალური სისქე - 6 მმ
 - სალტის მოღუნვის მაქსიმალური კუთხე - 90 გრადუსი
 - სალტის მოღუნვის პროფილი N- ის და L-ის მაგვარი.
2. **დამიწების კონტურის მზომი - M-416** - აღნიშნული ხელსაწყო გამოიყენება დამიწების კონტურის აგრეთვე სხვადასხვა ელ.დანადგარების დამიწების წინააღმდეგობის საზომად.
 - ხელსაწყოს გაზომვის დიაპაზონი- 0,1-1000 ომი.
 - ხელსაწყოს კვების წყარო--ელემენტი ან აკუმულატორი
 - კომპლექტაციაში უნდა შედიოდეს:
 - ✓ ხელსაწყოს კვების წყარო
 - ✓ შემაერთებელი სადენები
 - ✓ ელექტროდების კომპლექტი

კონკრეტული დასახელების ხელსაწყოს მაგიერ დასაშვებია სხვა ანალოგის შერჩევა ზემოთ აღნიშნული მახასიათებლების გათვალისწინებით.

3. **მიკროომმეტრი** (გარდამავალი წინაღობის გამზომი) Chauvin armoux CA 6250 - აღნიშნული ხელსაწყოს დანიშნულებაა ელ.ძრავების, ტრანსფორმატორების ომიური წინააღმდეგობის გაზომვა, აგრეთვე, ელექტრული კონტაქტების გარდამავალი წინაღობის გაზომვა.
 - ხელსაწყოს ტიპი: ციფრული
 - ხელსაწყოს გაზომვის საზღვრები: 0,1 მიკროომი-2500 ომი
 - ხელსაწყოს კვება: დამუხტვადი აკუმულატორებით
4. **დამტვირთი ტრანსფორმატორი PET-3000** - აღნიშნული ხელსაწყო მუშაობს კომპლექს "რეტომ 21"-თან კომპლექტში. მისი დანიშნულებაა დენის აწევა 3500 ამპერამდე, დენის ტრანსფორმატორების ძალოვანი ამომრთველებისა და სხვა აპარატურის შემოწმება პირველადი დენით, დენის ტრანსფორმატორების ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის და

პოლარობის შემოწმება. აღნიშნული ხელსაწყო შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნას „რეტომ 21“-ის კომპლექტაციაში.

5. **კომპლექსი "რეტომ 21"** - აღნიშნული ხელსაწყოს დანიშნულებაა რელეური დაცვის სქემებში გამოყენებული როგორც ციფრული, ასევე ელექტრო მექანიკური რელეების ტესტირება, დენის და ძაბვის ტრანსფორმტორების, აგრეთვე, მაღალი და დაბალი ძაბვის ამომრთველების ტესტირება, კონტაქტორებისა და ელექტრო მაგნიტური გამშვებების ტესტირება.

- ხელსაწყოს მაქსიმალური მისაღები დენი: 700 ამპერი
- მაქსიმალური მისაღები ძაბვა: 500 ვოლტი
- ხელსაწყოს მიერ ოპერატიული კვების წყაროს - 220 ვ.-ის მიღების შესაძლებლობა.

კომპლექსი „რეტომ 21“-ის კომპლექტაციაში შესაძლოა მოთხოვნილი იქნას დამტვირთი ტრანსფორმატორი - „PET-3000“.