


შ.პ.ს. „სუჯა“




ამბულატორიული ცენტრი წერეთლის
ბამზირზე

ხანძარ საჭინააღმდეგო
სიბნალოზაცია

თბილისი 2020 წ.

ხელის ცენტრალური ყველა კატეგორიისათვის

სახანძრო სიბნელისათვის მართვის პანელი, ინტეგრირებული კვების წყაროთი (UniPos IFS7002)



H= 2.4m
 კედლის მისამართიანი საბიზნალიო საჭირო კომპონირებული, მოკლე-ნართვის იზოლატორით, ნათივით და ხმოვანი სიბნელით, სამონტაჟო ძირით (UniPos FD7204)




H= 1.5m
 საბიზნალიო ხელის ღილაკი მისამართიანი, მოკლე-ნართვის იზოლატორით, სამონტაჟო ძირით (UniPos FD3050)



მისამართიანი კვანძის ოპტიკური სახანძრო სენსორი სამონტაჟო ძირით (UniPos FD8030)



პირობითი ნიშნები		დაგეგმვა		შპს „სუჟა“	
	არქიტექტურული ნიშნული	მისამართი	მასშტაბი	1 : 100	
	კედელი	პროექტის სახელწოდება	თარიღი		
	თაბაქირ მყვანის რეკონსტრუქცია	თანამდებობა	გვარი	სტადია	ფურცელი
	მისამართიანი კვანძის ოპტიკური სახანძრო სენსორი (შპს. ჯერს)	ფირმა	ს. სუჟაშვილი	მპ	სს-2
	კედლის მისამართიანი საბიზნალიო საჭირო კომპონირებული, მოკლე-ნართვის იზოლატორით, ნათივით და ხმოვანი სიბნელით	ხელმოწერა	ბ. სუჟაშვილი	ფურცელი	ფურცლები
	ხელის გააქტიურების ღილაკი სამონტაჟო ძირით	ფურცელი		სს-2	2
	სამონტაჟო ძირით	ფურცლები			



შპს „სუჟა“
 სახანძრო სიბნელისათვის