გამანაწილებელი ფარი

ფარის ნომერი DB

ფარის დაცვის კლასი II(IP-30)

ჯგუფის	დადგმ. სიმძლ.	კოეფიც.	მოთ. სიმძლ.	დენი			ავტომატის	კაბელის				ძაბვის	მომხმარებლის
N	კვტ·	CF	კვტ·	L1	L2	L3	ტიპი	ტიპი	გრძ/მ	წვერი	კვეთი მმ²	კარგვა %	აღგილმდებარეობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S-1	54,84	0,85	46,61	88,63			125/3/C	PCV	100	5	35,0		ქალაქის კვება
Q-1							50/3/C	NYM	30	5	10,0		ფაზების გადამრთველში მიმავალი კვება
Q-2							50/3/C	NYM	30	5	10,0		გენერატორის კვება
Q-3							50/3/C	NYM	20	5	10,0		UPS-ში მიმავალი კვება
Q-4	15,83	0,90	14,25	27,09			50/3/C	NYM	20	5	10,0		UPS-დან მომავალი კვება
UF1	1,20			5,22			16/1/C	NYM	30	3	2,5	1,2	სალაროს სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF2	0,60				2,61		16/1/C	NYM	30	3	2,5	0,6	სალაროს კედლის შტეფსელები
UF3	1,20					5,22	16/1/C	NYM	50	3	2,5	2,0	24 სთ-ნი მოლარე ოპერატორების სამუშაო მაგიდების შტეფსელები
UF4	1,00			4,35			16/1/C	NYM	60	3	2,5	2,4	24 სთ-ნი მოლარე ოპერატორების მაგიდის და კედლის სამუშაო შტეფსელები
UF5	0,80				3,48		16/1/C	NYM	70	3	2,5	1,9	24 შთ-ნი ზონის მითერის და კედლის შტეფსელები
UF6	0,80					3,48	16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,3	ბანკომატის დაფეი ბოქსის შტეფსელები
UF7	0,60			2,61			16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,0	ბანკომატის შტეფსელები
UF8	0,90				3,91		16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,5	საკრედიტოს მაგიდების სამუშაო შტეფსელები
UF9	0,90					3,91	16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,5	საკრედიტოს მაგიდების სამუშაო შტეფსელები
UF10	0,90			3,91			16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,5	საკრედიტოს მაგიდების სამუშაო შტეფსელები
UF11	1,20				5,22		16/1/C	NYM	50	3	2,5	2,0	ოპერატორების მაგიდების სამუშაო შტეფსელები
UF12	1,20					5,22	16/1/C	NYM	50	3	2,5	2,0	ოპერატორების მაგიდების და კედლის სამუშაო შტეფსელები
UF13	1,00			4,35			16/1/C	NYM	80	3	2,5	2,6	მმართველის და შეხვედრების ოთახების სამუშაო შტეფსელები
UF14	0,80				3,48		16/1/C	NYM	70	3	2,5	1,9	სავალუტო ტაბლო და დარბაზის კედლის სამუშაო შტეფსელები
UF15	0,80					3,48	16/1/C	NYM	70	3	2,5	1,9	მითერის,ფეი ბოქსის და კედლის სამუშაო შტეფსელები
UF16	0,40			1,74			16/1/C	NYM	20	3	2,5	0,3	სიგნალიზაციის და სახანძრო რეკის კვება
UF17	0,60				2,61		16/1/C	NYM	20	3	1,5	0,4	საკომუტაციო კარადა RACK-ის კვება
UF18	0,240					1,04	10/1/C	NYM	120	3	1,5	0,5	24 სთ-ნი განათება
UF19	0,156			0,68			10/1/C	NYM	110	3	1,5	0,3	24 სთ-ნი განათება
UF20	0,288				0,125		10/1/C	NYM	120	3	1,5	0,6	სალაროს, კორიდორის, მმართველის და შეხვედრების ოთახის განათება
UF21	0,248					1,08	10/1/C	NYM	110	3	1,5	0,5	ტუალეტის და საკრედიტოს განათება
R							16/1/C						რეზერვი

Q-5	7,07	0,85	6,01	11,43			50/3/C	NYM	5	5	10		ქალაქის ქსელი შტეფსელები და განათება
F1	1,20			5,22			16/1/C	NYM	60	3	2,5	2,4	საკრედიტოს და 24 სთ-ნი ზონის მორიგე შტეფსელები
B.1.DF1	0,80				3,48		RCB/25/0.03						დიფერენციალური გაჟონვის რელე
F2	0,80				3,48		16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,0	არქივის ტუალეტების და კორიდორის შტეფსელები
B.1.DF2	1,20					5,22	RCB/25/0.03						დიფერენციალური გაჟონვის რელე
F3	1,20					5,22	20/1/C	NYM	20	3	2,5	0,8	წყლის ელექტრო გამათბობელი
B.1.DF3	0,80			3,48			RCB/25/0.03						დიფერენციალური გაჟონვის რელე
F4	0,80			3,48			16/1/C	NYM	50	3	2,5	1,3	სამზარეულოს შტეფსელები
F5	0,80				3,48		16/1/C	NYM	70	3	2,5	1,0	მმართველის და შეხვედრების ოთახების მორიგე შტეფსელები
F6	0,312					1,36	10/1/C	NYM	120	3	1,5	0,6	დარბაზის განათება
F7	0,144			0,63			10/1/C	NYM	100	3	1,5	1,0	24 სთ-ნი სივრცის განათება
F8	0,400				1,74		10/1/C	NYM	100	3	1,5	0,7	საკრედიტოს და კორიდორის განათება
F9	0,04					0,17	10/1/C	NYM	60	3	1,5	0,0	გასასვლელის მაჩვენებელი აბრა (ექსიტი) და ავარიული განათება
F10	0,60			2,61			10/1/C	NYM	100	3	1,5	1,0	ღაით ბოქსის კვება ჭერში და იატაკის შტეფსელებში
F11	0,60					2,61	10/1/C	NYM	50	3	1,5	0,5	ღოგო რეკლამა
R							20/1/C						რეზერვი

Q-6	31,94	0,85	27,15	51,62			80/3/C	NYM	5	3	16,0		ქალაქის ქსელი გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის კვება
K01	0,20			0,87			10/1/C	NYM	30	3	1,5	0,2	საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილატორი ტუალეტებში 3ც
K02	0,30				1,30		PKZMO-4	NYM	40	3	1,5	0,4	არხული გამწოვი ვენტილატორი
K03	0,20					0,87	PKZMO-4	NYM	30	3	1,5	0,3	არხული გამწოვი ვენტილატორი
K04	0,12			0,52			10/1/C	NYM	40	3	1,5	0,2	ჭერის კასეტური ფენკოილი 4ც
K05	0,16				0,69		10/1/C	NYM	50	3	1,5	0,3	ჭერის კასეტური ფენკოილი 4ც
K06	0,16					0,69	10/1/C	NYM	50	3	1,5	0,3	ჭერის კასეტური ფენკოილი 4ც
K07	3,00			13,04			25/1/C	NYM	30	3	4,0	3,0	ელექტრო თბური ფარდა
K08	3,00				13,04		25/1/C	NYM	30	3	4,0	3,0	ელექტრო თბური ფარდა
K09	1,30					5,65	20/1/C	NYM	40	3	2,5	1,7	VRF სისტემის კონდიციონერის გარე ბლოკი
K10	4,00			17,39			25/1/C	NYM	40	3	4,0	5,3	VRF სისტემის კონდიციონერის გარე ბლოკი
K11	3,00				13,04		25/1/C	NYM	40	3	4,0	3,0	VRF სისტემის კონდიციონერის გარე ბლოკი
K12	4,50					19,56	25/1/C	NYM	40	3	4,0	6,0	VRF სისტემის კონდიციონერის გარე ბლოკი
K13	12,00			22,66			40/3/C	NYM	40	5	10,0	16,0	VRF სისტემის კონდიციონერის გარე ბლოკი
R													რეზერვი